

2/2022TP

Chojnice, 10.10.2022 r.

**Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz o ponownym przeprowadzeniu czynności badania i oceny ofert**

Działając na podstawie art. 16 oraz 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Zamawiający informuje, że unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 05.10.2022 r. na:

**Dostawę i montaż urządzeń przeciwpożarowych Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku internatu oraz Dźwiękowego Systemu Rozgłaszania w budynku szkoły, internatu oraz administracyjnym.**

W związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej w dniu 6 października 2022 r. przez jednego z Wykonawców o niezgodności zaofiarowanego przedmiotu zamówienia, (poz. nr.4 w zał. nr 3 do SWZ- Zamawiający wymagał sygnalizatora wewnętrznego SSP, akustyczno – optycznego, a Wykonawca zaproponował sygnalizator akustyczny), Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 5 października 2022 r. oraz zawiadania o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Mając na uwadze dochowanie należytej staranności w badaniu ofert, Zamawiający musi skorygować swoje działania. Zaistniała wada (wybór oferty niezgodnej z SWZ) jest bowiem wadą możliwą do usunięcia.

WP

DYREKTOR  
mgr Jacek Jankowski