

Mszczonów, dnia 03.03. 2022 r.

Zamawiający

Gmina Mszczonów

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

RG.271.2.7.2022.SG

<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 1129.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Z rur jakiego materiału należy wykonać kanalizację deszczową DN600mm? Czy z rur PEHD DN600mm SN8 wg planu zagospodarowania i profilu podłużnego, czy rur PVC DN630mm SN8 litych wg specyfikacji robót normy PNEN 1401, czy może rur PP DN600 SN8 wg normy PNEN 1852? Prosimy o jednoznaczne określenie średnicy i materiału rur kanalizacyjnych.

Wyjaśnienie: Należy zastosować rury PEHD DN600mm SN8

Pytanie 2:

Z rur o jakiej średnicy należy wykonać drenaż wzdłuż kanalizacji deszczowej? Z rur PVC DN110mm z filtrem z włókna kokosowego, czy z rur DN200mm w otulinie z geowłókniny wg rys. nr 6 – przekrój konstrukcyjny? Prosimy o potwierdzenie.

Wyjaśnienie: Należy zastosować rury DN200

Pytanie 3:

Czy rury drenarskie wzdłuż kanalizacji deszczowej mają mieć sztywność obwodową SN8 czy SN4? Prosimy o wskazanie sztywności obwodowej rur drenarskich.

Wyjaśnienie: Należy zastosować rury SN8

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek