

Dot. postępowania nr **DIIB.382.01.2024**

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.01.2024r.

1. Czy Zamawiający posiada aktualne podkłady architektoniczne obiektu objętego postępowaniem ? Jeśli tak to w jakiej formie je udostępni (wersja papierowa / elektroniczna - pliki pdf czy edytowalne np. dwg) ?

Zamawiający posiada archiwalne podkłady architektoniczne obiektu w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

2. Czy budynek posiada ekspertyzę pożarową, schemat dróg ewakuacyjnych i scenariusz pożarowy ?

Budynek posiada schemat dróg ewakuacyjnych oraz scenariusz pożarowy.

3. Czy w budynku jest rozdzielnia obwodów pożarowych ?

W budynku istnieje rozdzielnia obwodów pożarowych.

4. Czy istn. oddymianie jest realizowane grawitacyjnie ? Czy spełnia obecnie obowiązujące przepisy ?

W budynku ZSA (Zespołu Sal Audytoryjnych) oddymianie realizowane jest poprzez instalację automatyki sterowania klapami ppoż.

5. Na czym ma polegać inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana ? Czy to ma być pełna inwentaryzacja budynku wraz z pomiarami czy tylko sprawdzenie ew, różnic w układzie ścian / sufitów podwieszanych itp. w stosunku do przekazanej dokumentacji architektonicznej ?
Należy dokonać inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej obiektu w stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, stąd Zamawiający oczekuje inwentaryzacji budynku z koniecznymi pomiarami.

6. Czy Zamawiający dysponuje informacją o ciśnieniu wody na wejściu do budynku ?

Nie, Zamawiający dysponuje jedynie protokołem z pomiarów hydrantów wewnętrznych (zgodnie z załącznikiem nr 1).

7. Czy Zamawiający przewiduje też prace projektowe na zewnątrz obiektu (np. hydranty) ?

Nie przewiduje się prac projektowych na zewnątrz budynku.

8. Czy Zamawiający posiada archiwalne dokumentacje branżowe (instalacji elektrycznej, SSP, oddymiania, DSO, hydrantowej) ?

Tak, ale tylko w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.