

**ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZĘDOWIE**  
Rzędów 40, 28-142 Tuczępy

UDZIAŁOWCY SPÓŁKI



EZGOK



Bejsce.



Czarnocin.



Kazimierza Wielka.



Kije.



Lubnice.



Nowy Korczyn.



Oleśnica.



Opatowiec.



Pacanów.



Pińczów.



Połaniec.



Raków.



Rytwiany.



Solec – Zdrój.



Staszów.



Szydłów.



Tuczępy.



Wiślica.

ZGOK/695/23

Rzędów, dnia 03.07.2023 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 35,2 kWp na gruncie na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie” ZGOK.P/1/2023

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

**Pytanie 1:** W związku z otrzymaną odpowiedzią odnośnie dopuszczenia zastosowania mocy 35,2 kWp i zgodą organu OSD Siarkopol wnoszę o udostępnienie w/w zgody do dokumentów. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż konkretna moc 35,2 kWp wskazuje na moc paneli 550 Wp. Natomiast w odpowiedziach Zamawiającego dopuszczono panele o większej mocy. Czy moc 35,2 kWp jest mocą maksymalną możliwą do osiągnięcia czy dopuszczalna jest moc 35,34 kWp?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodę na zwiększenie mocy mikroinstalacji ZGOK posiada w formie ustaleń e-mailowych pomiędzy projektantem o przedstawicielem OSD Siarkopol. Z treści e-maila wynika, że można wykonać instalację o maksymalnej mocy, która po zaokrągleniu zgodnie z regułami matematycznymi do liczb całkowitych będzie nie większa od 35kWp. Powyższa informacja będzie udostępniona na ewentualnej wizji lokalnej.

**Prezes Zarządu**  
**Zbigniew Snopkiewicz**