Istniejące stanowisko słupowe

Istniejące przyłącze napowietrzne od istn. słupa linii napowietrznej do stojaka dachowego - poza opracowaniem

Stojak dachowy

Proj ZNL
Układ pomiarowy
wł. OSD



Proj. 4x LgY 10mm² prowadzony w rurze RL 47 w przestrzeni izolacji ściany zewnętrznej od zacisków stojaka dachowego do ZNL

Proj. 5x LgY 6mm²

Proj. TG
Rozdzielnica natynkowa 4x12 IP40 z zamkiem



Nazwa odpływu	Zasilanie z ZNL	Ochronnik przepięciowy	Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie AW/EW	Zabez. różnicowoprądowe	Oświetlenie sali 0.2	Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Zabez. różnicowoprądowe	Gn. ogólne - pom. 0.2	Gn. ogólne - komunikacja	Podgrzewacz wody - WC	Podgrzewacz wody - Zaplecze	Gn. ogólne - zaplecze	Sterowanie pieca C.O.
Ps [kW]	6,5														
Pi [kW]	9,7	–	–	0,1	–	0,2	0,2	0,1	–	2,0	0,5	2,0	2,0	2,5	0,1

Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SULIMY, GMINA GIŻYCKO	Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY	Branża: ELEKTRYCZNA
Nazwa i adres obiektu budowlnego: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Sulimy 3A, 11-500 Giżycko dz. nr 180, obr. Sulimy, gm.Giżycko		
Inwestor: GMINA GIŻYCKO ul.Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko		
Zespół projektowy:	Data:	Podpisy:
Projektował: tech. ANDRZEJ OSTROPOLSKI upr.bud.nr 12/90/OL	06.2024r.	
Opracował: inż. MAREK FRĄCKIEWICZ	06.2024r.	
Tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA	Nr rys.: E-01	Skala: -/-