WITCZAKA - 5B - INHALATORIUM --- określenie stanu słupów drewnianych



1- dobry

6

2 - zbutwiały

3 - zbutwiały

4 - zbutwiały

5 - dobry

7,8,9 - dobry

10 , 11 - dobry

14 - dobry

12 - zbutwiały

13 - zbutwiały

15,16,17 - dobry

18 - dobry

23 - dobry

22 - zbutwiały

19 - dobry



20 - zbutwiały

21 - dobry

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH			
NR	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia użytkowa m²
01	Inhalatorium	Płyty granitowe	66,34
02	Część ogólna	Płyty granitowe	140,32
RAZEM			206,66

UWAGI:

Nawierzchnię do projektowanego Domu Zdrojowego na cokół oraz kształtki okapowe zastosować rodzimy gatunek piaskowca ("Wucherit"), w kolorze popielatym. Na nawierzchnię oraz cokoliki zastosować strzegomski granit płomieniowany układany na mrozoodpornym kleju elastycznym.

Niecki fontanny obłożyć polerowanymi płytami granitowymi Imperial white. Ściany boczne fontanny obłożyć płytami granitowymi Imperial white o powierzchni łamanej. Ściany wodne wykonać z nieregularnych bloków granitowych Imperial white o powierzchni łamanej.

Fasady szklane wykonać ze szkła o klasie P4. Współczynnik przenikania ciepła dla szkła powinien wynosić 1,4 W/(m²xK), natomiast dla fasady szklanej powinien być mniejszy niż 1,8 W/(m²xK). Fasady szklane wykonać stosując rozwiązania systemowe jednego producenta.

Temat opracowania/ zamierzenia budowlanego:	Fazy/ rysunku:	Nr rys.
Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym	Rzut przyziemia	A-7z
Lokalizacja: Żelazki, ul. Witczaka, dz. nr 978/14		
Imię i nazwisko projektanta uprawnienia bud.	Podpis:	Skala:
mgr inż. B. Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05		1:50
mgr inż. arch. J. Felcik - upr. arch. nr 42/04/SLOKK/8		
Imię i nazwisko projektanta uprawnienia bud.		
inż. A. Sendler - upr. konstr.-bud. nr SLK/1184/POOK/07		Data:
mgr inż. arch. A. Ostrda - upr. arch. nr 10/03/SLOKK		04 2015
Autor opracowania:		
mgr inż. Krzysztof Kenas		

N