

Kielce, dnia 23.04.2024 r.

TZ.36.2024.617

INFORMACJA nr 2

Dotyczy: postępowania nr **TZ.262.2.2024** na „**Dostawę 4 sztuk kompaktowych węzłów ciepłych oraz wykonanie przebudowy 2 węzłów grupowych dla realizacji zadań MPEC Sp. z o.o.**”

Zamawiający przedstawia pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu i udziela następujących odpowiedzi:

1. „W związku z możliwością składania ofert tylko na jedną część prosimy o określenie kwot wadium, które należy wnieść na poszczególne części.”

Ad.1. Dopisuje się w Rozdziale 12 ust.1. na końcu zdania po przecinku treść:

„ z tym, że wadium **dla Części 1** - dostawa węzłów kompaktowych - Zadanie 1,2,3,4. **wynosi 5 000,00 zł,**

dla Części 2 - wykonanie przebudowy 2 węzłów grupowych - Zadanie 5 i 6 **wynosi 15 000,00 zł.**”

2. „Filtry siatkowe gwintowane oznaczenie z projektów O3,O4 z siatką 600oczek/cm2 - wymagane dopuszczenie PZH - dotychczas stosowane przez nas filtry art. nr 112 10 (600oczek) Oventropa, w 2019 r. wygaś atest higieniczny i producent nie będzie go odnawiał, nie znaleźliśmy na ryku producenta, który spełniałby powyższe wymagania, dlatego proponujemy je zamienić na filtry gwintowane magnetyczne IFM Infracorr 230 oczek.

Prosimy o akceptację powyższych zamian lub wskazanie innych producentów urządzeń.”

Ad.2. Dopuszcza się stosowanie filtrów na wodzie zimnej i cyrkulacji (dla których wymagany jest atest higieniczny) o gęstość siatki filtracyjnej 230 oczek/cm2.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

Do wiadomości:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a

Prezes Zarządu – Arkadiusz Ponikowski