

1) Zestawienie indywidualnych węzłów ciepłych:

Węzły dwufunkcyjne (cwu z zasobnikami) z pełną automatyką dla następujących obiektów:			
Lp	Obiekt	Moc c.o. [kW]	Moc c.w.u. [kW]
1	Pawilon główny	325	55
2	Wewnętrzny I	125	25
3	Wewnętrzny II	155	25
4	Przychodnia	55	25
5	Pediatria	60	40
6	Laboratorium	35	10
7	Administracja	35	10
8	Magazyn TR	80	10
9	Warsztat	70	10
10	Prosektorium	70	10
11	Kuchnia	140	30
12	Kiosk	12	brak
13	Pogotowie	12	10