



Urząd Miasta i Gminy

11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, tel. (0...87) 421 90 50, faks 421 90 99

woj. warmińsko-mazurskie

www.mikolajki.pl e-mail: mikolajki@mikolajki.pl BIP: www.bip.mikolajki.pl

Mikołajki, 17.04.2024r.

Znak: IZP.271.06.2024

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji:
pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną – odcinek 2 i 3**”

Numer ogłoszenia 2024/BZP 00265787; data zamieszczenia: 2024-03-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00286326 z dnia 16.04.2024r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zmianami), Zamawiający – Gmina Mikołajki przekazuje treść pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie parametrów dla barier drogowych stalowych (według przedmiaru do wykonania 200m). Proszę o potwierdzenie czy mają tu zastosowanie wymiary barier U12a.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że według ww. pozycji przedmiarowej są do wykonania bariery drogowe ochronne stalowe U-14a+U-1c w ilości 200m o poziomie powstrzymywania N2 i szerokości pracującej W4.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastrukturą techniczną – odcinek 2 i 3”

.....
Kierownik Zamawiającego/osoba
upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu