

**Zamawiający:**  
**MIASTO I GMINA GRABÓW NAD PROSNĄ**  
**ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną**  
.....

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Przebudowa garażu na Placówkę Wsparcia Dziennego - Świetlicę Środowiskową w miejscowości Giżyce. (nazwa postępowania)**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytania z dnia:22.09.2022 r.**

#### **Pytanie 1:**

– proszę o wskazanie miejsca włączenia nowej instalacji, usytuowania rozdzielni z podlicznikiem, miejsc włączników, gniazd i oprav w remontowanych pomieszczeniach.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że podczas wizji lokalnej należało ustalić przedmiotową lokalizację włączenia nowej instalacji oraz rozdzielni jak również zaplanować zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym rozplanowania pomieszczeń i wyposażenia rozmieszczenie gniazd i oprav oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Pytanie 2:**

– proszę o zwymiarowany rysunek ustawienia oraz zestawienie mebli kuchennych w celu prawidłowej wyceny.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że należy zastosować się do planu graficznego załączonego do postępowania oraz zastosować standard wyposażenia: średni.

#### **Pytanie 3:**

– proszę o określenie wielkości, rodzaju i miejsca usytuowania oczyszczalni biologicznej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że należy zastosować oczyszczalnię biologiczną 7m3. Lokalizację wskazano na mapie sytuacyjnej załączonej do niniejszego pisma.

#### **Pytanie 4:**

– proszę o sprawdzenie rodzaju gruntu w celu prawidłowej pracy oczyszczalni.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że grunt na działce jest gruntem przepuszczalnym, gdzie w pobliżu istniejącej działki na sąsiednich posesjach zastosowano przydomowe oczyszczalnie ścieków.

#### **Pytanie 5:**

– proszę o uzupełnienie przedmiaru (zamurowanie ściany istniejącego garażu, rozebranie i odbudowa tarasu).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że wynagrodzenie za przedmiotowe zadanie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i podczas wizji lokalnej należy dokonać pomiarów i wyceny do oferty braków w przedmiarze robót (zamurowanie ściany istniejącego garażu, rozebranie i odbudowa tarasu). Przedmiar w wynagrodzeniu ryczałtowym ma charakter pomocniczy. Braki w przedmiarze robót należy doliczyć do ceny ofertowej.

**Pytanie 6:**

– proszę określić grubość styropianu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że grubość styropianu na ścianie to 15 cm.

**Pytanie 7:**

– proszę o określenie standardów wyposażenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że standard wyposażenia w stosunku do: białego montażu w pomieszczeniu łazienki, wod-kan w pomieszczeniach przebudowywanych, ogrzewania elektrycznego, oświetlenia i gniazd elektrycznych (w przebudowywanych pomieszczeniach), oczyszczalni biologicznej, płytek gres i ściennych, grzejników elektrycznych (grzejniki dobrać odpowiednio do pomieszczeń), stolarki drzwiowej, wyposażenia kuchennego (wyposażenie aneksu kuchennego dostosować do wymiarów pomieszczenia i dopasować do szkicu graficznego pomieszczeń) ustala jako standard: średni. Fototapeta do ustalenia z Zamawiającym. Wyposażenie pomieszczeń powinno odpowiadać szkicowi graficznemu z zachowaniem wszelkich parametrów użytkowych jak również przepisów BHP i PPOŻ. Wizja lokalna pozwalała na analizę powyższych parametrów.

STANDARD CAŁEGO OPISANEGO POWYŻEJ WYPOSAŻENIA I ELEMENTÓW POMIESZCZEŃ  
ZAMAWIAJĄCY USTALA STANDARD: **ŚREDNI.**

Jeżeli Zamawiający pominął któryś z elementów wchodzących w zakres przedmiotowych prac należy przyjąć standard wyposażenia - robót, wykonania jako **:średni.**

***/Jeżeli zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ/***

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ: Nie dotyczy.

Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania odpowiednie dokumenty.

.....mapa z lokalizacją oczyszczalni.....

***/jeżeli:***

- ***zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach ustawowych,***
- ***zamawiający wprowadza zmiany treści SWZ, które są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert/***

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.**

Termin składania ofert upływa.....nie dotyczy.....

*/termin powinien zostać wydłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert/.*

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu