



The diagram shows a horizontal line representing a water supply main. A vertical line (2) branches off downwards from this main. This vertical line passes through a valve (3), which is represented by two triangles pointing towards each other. Below the valve, the vertical line continues and is labeled with the number 4.

1. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić lokalizację oraz rzędne wysokościowe miejsc włączeń w istniejące rurociągi
2. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy przed przystąpieniem do robót dokonać odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych
3. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy, przy udziale projektanta, zaktualizować projekt do rzeczywistych rzędnych
4. Przewody wodociągowe z rur PE100 PN10 SDR17