


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Remont ul. II-go Pułku Piechoty Legionów
w Sandomierzu

PRZEKRÓJ A-A




-4cm MMA (w. ściaralna AC11S 50/70)
-5cm MMA (w. wiążąca np. AC16W 50/70)
-20cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C _{80/9.5} (kruszywo łamane frakcji 0/31,5, CBR >80%)
Istniejąca podbudowa o parametrach min. 80Mpa

UWAGA "A"

UWAGA "A"
W przypadku stwierdzenia braku nośności 80MPa na istniejącej podbudowie należy wykonać warstwę mrozochronną gr.30cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (ew. grunt słab. spoiwem hydraulicznym) , klasa C_{1.5/2}


PRZEKRÓJ B-B



-8cm Warstwa ściaralna z kostki betonowej gr. 8cm
-4cm Podsyпка z kr.naturalnego (np. miał kamienny lub żwir 1-4 do 2-8)
-20cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C _{80/9.5} (kruszywo łamane frakcji 0/31,5, CBR >80%)
Istniejąca podbudowa o parametrach min. 80Mpa

UWAGA "A"

PRZEKRÓJ C-C



-4cm MMA (w. ściaralna AC11S 50/70)
-5cm MMA (w. wiążąca np. AC16W 50/70)
-20cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C _{80/9.5} (kruszywo łamane frakcji 0/31,5, CBR >80%)
-30cm Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (ew. grunt słab. spoiwem hydraulicznym) , klasa C _{1.5/2}
-grunt rodzimy

Jednostka projektowa:	Agnieszka Stępień Rady konstruktora.pl ul. Północna 44 25-442 Kielce, tel. 697 97 20 87 rady konstruktora.pl	Data: 07.2022
Inwestor:	Gmina Sandomierz Plac Poniatowskiego 3	
Zadanie:	Remont ul. II-go Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu	Skala: 1:25
Branża:	Drogowa	
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	Nr rys. K-1
Projektant:	mgr inż. Mateusz Ciolek LUB/0415/PWBD/15 s.drogowa	Podpis: