



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dn. 22.09.2022r.

ORG-ZP. 271.10.2022

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA nr 1

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.10.2022** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy następujące pytania dot. projektu:

1. Prosimy o potwierdzenie, że na ul. Rybakówka należy wbudować elementy brukarskie betonowe a nie jak w projekcie klinkier drogowy oraz płyty granitowe?

Ponadto prosimy o określenie rodzaju kostki jaka ma zostać wbudowana?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, na ul. Rybakówka należy zastosować elementy brukarskie, zgodnie z przedmiarem: chodniki – kostka brukowa grubości 6 cm; zjazdy, zejścia, schody, nawierzchnie pieszojezdni – kostka brukowa 8 cm.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie zastosowania następujących fug dla poszczególnych ulic:

- ul. Rybakówka fuga piaskowa dla nawierzchni z brukowca (zatoki)

- ul. Dorszewskiego fuga epoksydowa na chodnikach i zjazdach oraz cementowo-piaskowa na nawierzchni z kostki rzędowej gr. 10cm

- ul. Lokacji fuga cementowo-piaskowa

- ul. Wodna fuga cementowo-piaskowa

- zejście do jeziora fuga mineralna typu PFM:

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza zastosowanie następujących fug.

- ul. Rybakówka - spoinowanie wszystkich nawierzchni fugą piaskową.
- ul. Dorszewskiego - spoinowanie wszystkich nawierzchni zaprawą cementową do spoinowania nawierzchni z kamieni naturalnych, zgodnie ze specyfikacją techniczną D-05.03.01 oraz D - 08.02.03.



GMINA POWIDZ
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail- ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

-
- ul. Lokacji - Spoinowane chodnika zaprawą cementową np. Planol PFM 240 (lub odpowiedni); spoinowanie jezdni fugą cementową z posypką miałem kamiennym granitowym frakcja 2mm (zgodnie z przedmiarem poz.4.5 i 5.4 i specyfikacją D-08.02.03).
 - ul. Wodna - spoinowane chodników i zjazdów i opasek zaprawą cementową np. Planol PFM 240 (lub odpowiedni) (zgodnie z przedmiarem poz.6.4 i 6.5 i specyfikacją D-08.02.03)
 - zejście do jeziora fuga mineralna typu PFM: Spoinowane zaprawą cementową np. Planol PFM 240 (lub odpowiedni). (zgodnie z przedmiarem poz. 1.9 i rys. 4)