



Inowrocław, 23 kwietnia 2020r.
RD/MU/JK/WEO20E098261

Biuro Inżynierii Drogowej
ul. Strusia 17
85-447 Bydgoszcz

Dot: przebudowy przepustu na Kanale Złotnickim w Januszkowie.

Uzgadniamy przedstawiony plan sytuacyjny, dla przebudowy przepustu na Kanale Złotnickim w Januszkowie.

Zaznaczamy, że w trakcie prowadzenia budowy, szczególnie przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, należy zachować wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.) oraz innych przepisów związanych z bezpieczeństwem prowadzenia robót.

RD Inowrocław nie wyraża zgody na wyłączenie linii średniego napięcia, znajdującej się w obszarze wykonywanych prac. Możliwość taka będzie po dostarczeniu przez inwestora, agregatów prądotwórczych z obsługą, dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla odbiorców.

Odsyłamy plan z naniesieniem - zaznaczeniem braku urządzeń podziemnych Enea Operator w obszarze inwestycji.

W sprawach ustaleń szczegółowych prosimy kontaktować się z Sekcją Utrzymania RD – tel. 52 3132440 (Janusz Koper) lub z kierownikiem Posterunku Energetycznego Złotniki Kujawskie, panem Łukaszem Kopeć tel. 52 3385158.

Z poważaniem

ENEa Operator Sp. z o.o.
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Inowrocław
Wz.
Andrzej Nowak
Kierownik Działu Majątku Sieciowego

Q
k/o
a-a

Centrala

ENEa Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

[illegible]