



Bielsk Podlaski, dnia 25.04.2024 r.

MIASTO BIELSK PODLASKI  
17-100 Bielsk podlaski  
ul. Kopernika 1  
NIP 5432066155, Reg. 050658982

Izp.271.17.2024

### Odpowiedzi na pytania nr 5

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.

### ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI, W TYM WYKONANIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawcę:

#### PYTANIE 1

Dzień dobry, w nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego dotyczącej podrzędności przekazanych przedmiarów i konieczności oparciu wyceny jedynie o dokumentację projektową i SWZ prosimy o potwierdzenie:

Na obiekcie Przedszkole nr 3 w zakres obecnego zadania branży sanitarnej wchodzi:

W segmencie A

- urządzenia białego montażu (ceramika i baterie)

W segmencie B

- instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrk
- instalacja hydrantowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- instalacja co i ct
- wentylacja mechaniczna i chłodzenia

Doziemne

- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i przyłącze k.s.
- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej i przyłącze k.d.
- rury preizolowane cwu, cyrk, co i ct

Instalacje wcześniej wykonane i nie wchodzące w skład zadania na obiekcie Przedszkole nr 3:

W segmencie A

- instalacja wody zimnej
- instalacje wody ciepłej, cyrk, hydrantowej, co, ct, kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wentylacji, chłodu
- węzeł cieplny

Doziemne:

- zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej z separatorem tłuszczu (z segm. A)

#### ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający potwierdza powyższy zakres robót branży sanitarnej. W związku z częściowym wykonaniem robót w segmencie A, Zamawiający informuje, że zakres robót w tym segmencie określa przedmiar robót (kosztorys ofertowy), natomiast w segmencie B należy wykonać pełen zakres robót określony w dokumentacji projektowej. Wykonanie inwestycji powinno zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Jarosław Borowski*