



Chodzież dnia: 08.01.2024 r.

## **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Na podstawie § 3 ust. 7 lit. r Regulaminu Udzielania Zamówień przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza się postępowanie w trybie z pominięciem regulaminu i zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

### **„Zakup zestawu dozującego”**

#### **Tryb zamówienia :**

- 1) Z pominięciem regulaminu.
- 2) Platforma zakupowa Open Nexus.
- 3) Zapytanie ofertowe.

#### **Przedmiot zamówienia:**

- 1) Zestaw dozujący do podchlorynu sodu - 1 [szt.]

#### **Dane techniczne i wyposażenie zestawu dozującego:**

- |                                                                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1) Producent                                                                                                  | - Grundfos                         |
| 2) Typ pompy dozującej                                                                                        | - DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG |
| 3) Lanca ssąca z czujnikiem poziomu L400 PE/E_V/C U2                                                          | - 1 [szt.]                         |
| 4) Zawór wielofunkcyjny MFV-G5/8-10 PVC/VU2                                                                   | - 1 [szt.]                         |
| 5) Przewód elastyczny PE 4/6                                                                                  | - 10 [m]                           |
| 6) Zbiornik PE 40l                                                                                            | - 1 [szt.]                         |
| 7) Zestaw śrub PP do montażu Smart Digital                                                                    | - 1 [kpl.]                         |
| 8) Kabel sterujący 5m do pomp dozujących                                                                      | - 1 [szt.]                         |
| 9) Kabel 5m wyjścia przekaźnika pompy                                                                         | - 1 [szt.]                         |
| 10) Zawór doz. IV 0202-16 PVC/V/C 4U2-20/100                                                                  | - 1 [szt.]                         |
| 11) Zestaw przyłączy i wkładek do podłączenia pompki dozującej do instalacji z różnymi wielkościami przewodów | - 1 [kpl.]                         |

#### **Wymagania Zamawiającego od Dostawcy**

- 1) Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
- 2) Dostarczenie kompletnej DTR i instrukcji obsługi w języku polskim.
- 3) Urządzenie ma zostać dostarczone kompletne i gotowe do podłączenia elektrycznego i uruchomienia.

<b>Termin składania ofert</b>	<b>-12.01.2024 r. godz. 13:00</b>
<b>Koszt dostawy urządzenia</b>	<b>- po stronie Dostawcy</b>
<b>Adres dostawy</b>	<b>- MWiK sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież</b>
<b>Termin dostawy urządzenia</b>	<b>- do 4 tygodni od daty zamówienia</b>
<b>Gwarancja</b>	<b>- 24 miesiące od daty sprzedaży</b>
<b>Forma płatności</b>	<b>- przelew</b>
<b>Termin płatności</b>	<b>- 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.</b>

**Uwaga:**

Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie oferty na towar nowy, oryginalny i fabrycznie zapakowany. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

*Tomasz Biszof*  
*Tom Biszof*  
PROKURENT