

Zacisk	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3			
Przekrój (mm2)	YKXSżo 5x10			YKYżo 3x1,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5			YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x2,5			
Moc zainstalowana Pi (kW)	11,8			0,8	1,0	1,0	1,0			4,0	4,0			
Pi L1 (kW)				0,8			1,0							
Pi L2 (kW)					1,0									
Pi L3 (kW)						1,0								
Ps (kW)	7,1			0,8	0,5	0,5	0,5			2,0	2,0			
Opis	Zasilanie GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA OSP długość l=~50 m	Ochronnik przeciw-przepięciowy B+C	Lampki sygnalizacyjne napięcia L1, L2, L3	Oświetlenie PODSTAWOWE	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	REZERWA	REZERWA	Zasilanie GNIAZDO 3-faz. 16A/400V	Zasilanie GNIAZDO 3-faz. 16A/400V			

UWAGI:

1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Tablica rozdzielcza zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 65, odporna na UV

4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

5/ Kable zasilające prowadzić w rurze ochronnej

6/ Uziemienie tablicy rozdzielczej należy wykonać na bazie bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm

7/ Wszystkie połączenia z uziomem należy wykonać poprzez spawanie, połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją

8/ Należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia, rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 Ω

9/ W TABLICY ROZDZIELCZEJ ZACHOWAĆ DODATKOWĄ REZERWĘ NA ZABUDOWĘ ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

AMAYA
ARCHITEKCI

40-115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat:
Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione działania zielone”

inwestor:
Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

adres inwestycji:
ul. Zagrodowa 2
43-400 Cieszyn

faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

temat rysunku:
TABLICA ROZDZIELCZA WIATY TR.W

projektant instalacji elektrycznych:
mgr inż. Tomasz Bienek
upr. specj. instal. elektr. nr upr. bud. SLK/0996/PWOE/05

sprawdzający instalacji elektrycznych:
Jerzy Fojcik
upr. specj. instal. elektr. nr upr. bud. 118/90

nr rysunku:	data:	skala:
IE.04/1	06.2023	%