

Stargard 18.06.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania **Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej umiejscowionej w ul. Kościuszki oraz w ul. Włosienniczej-Kuśnierzy-Szewskiej -Basztowej w Stargardzie**, znak sprawy: **NP-ZPS-13/2024**

W dniu 17 czerwca 2024 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SWZ. Działając na podstawie § 26 ust. 1 i 4 *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dla wykonania renowacji w ul. Kościuszki niezbędne jest rozebranie góry studni, włazu, płyty nastudziennej, nawierzchni drogi oraz zajęcia pasa drogi w celu ułożenia przepompownia ścieku. Czy zamawiający posiada wiedzę o możliwości wykonania tych prac? Jeżeli jest możliwe prosimy o wytyczne odnośnie odtworzenia drogi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozebranie górnej części studni w przypadku braku możliwości włożenia rękawa przez otwór włazu nastudziennego.

W przypadku warunków odtworzenia nawierzchni należy zwrócić się do zarządcy drogi.

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Piotr Tomczak
Piotr Tomczak