



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.183.3.2015

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r.

VII/KA-0701-GO/2015

UNIwersYTET EKONOMICZNY W POZNAŃU	
wpl.	14-07-2015
Sekretariat Kanclerza	

KANCLERZ

dr inż. Krzysztof Czajkowski

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Krzysztofa Czajkowskiego – Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wraz z „**Ekspertyzą techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku dydaktycznego COLLEGIUM ALTUM Uniwersytetu Ekonomicznego znajdującego się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu**”, sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Kazimierza Miedzińskiego oraz do praw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Ryszarda Rakowera Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

wyraża zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) tj. zachowaniem dojścia do dźwigu dla ekip ratowniczych oraz dojścia z budynku do drogi pożarowej o długości - 70 m;

pod warunkiem

- wykonania wszystkich zaleceń, o których mowa w Postanowieniu 183/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz w treści „**Ekspertyzy technicznej ...**” a także uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego Pan dr inż. Krzysztof Czajkowski skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) przedstawionych w ww. „**Ekspertyzie technicznej ...**” rozwiązań zamiennych.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu dokumentacji, biorąc pod uwagę utrudnienia lokalizacyjne wynikające z zagospodarowania terenu postanowił zaakceptować przedstawione

przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcę budowlanego rozwiązania umożliwiające dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie wszystkich zaleceń, o których mowa w Postanowieniu nr 183/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP poprawi stan bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
Zastępcą Komendanta
st. bryg. mgr inż. Lech Janiak

Otrzymują:

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Kancelarz dr inż. Krzysztof Czajkowski
Aleje Niepodległości 10
61-875 Poznań
2. KM PSP Poznań
3. a/a