

Zestawienie materiałów - instalacje na dachu, Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie DACH 1

Ogrzewanie rynien strona prawa		
Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 129mb w komplecie z uchwytami montażowymi	kpl.	1
Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 229mb w komplecie z uchwytami montażowymi	kpl.	1
Sterownik - ogrzewanie rynien. Urządzenie nie gorsze niż Devireg 850 IV z zasilaczem)	kpl.	1
Łańcuch stalowy galwanizowany - montaż kabli w rynnach spustowych. Odcinki 30m	kpl.	2
Czujnik temperatury i wilgotności	kpl.	2
Wyłącznik nadmiarowoprądowy C16 3P	kpl.	2
Stycznik 3P 25A cewka 230V	kpl.	2
N2XH-J/HDXpżo 5x2,5	mb.	70
Rurki elektroinstalacyjne w komplecie z uchwytami i kołkami	mb.	60
Puszki elektroinstalacyjne	szt.	4
Przepusty fajkowe	kpl.	4
Materiały dodatkowe	kpl.	20%
Ogrzewanie rynien strona lwa		
Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 229mb w komplecie z uchwytami	kpl.	1
Łańcuch stalowy galwanizowany - montaż kabli w rynnach spustowych. Odcinki 30m	kpl.	2
Czujnik temperatury i wilgotności	kpl.	2
Wyłącznik nadmiarowoprądowy C16 3P	kpl.	1
Stycznik 3P 25A cewka 230V	kpl.	1
N2XH-J/HDXpżo 5x2,5	mb.	35
Rurki elektroinstalacyjne w komplecie z uchwytami i kołkami	mb.	30
Puszki elektroinstalacyjne	szt.	1
Przepusty fajkowe	kpl.	1
Materiały dodatkowe	kpl.	20%
Zasilanie nowych rozdzielnic		
N2XH-J 5x35	mb.	50
Rozdzielnica natynkowa 4x24 połowa	kpl.	1
Rozłącznik instalacyjny 3p 100A	szt.	1
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40mA	szt.	2
Wyłącznik nadmiarowoprądowy B16 1P	szt.	6
Wyłącznik nadmiarowoprądowy C2 3P	szt.	1
Lamki kontrolne zasilania 3P+N	szt.	1
Ogranicznik przepięć typ T1+T2 4P	kpl.	1
Zestawienie materiałów - instalacje na dachu, Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie DACH 2		
Ogrzewanie rynien strona prawa		
Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 229mb w komplecie z uchwytami montażowymi	kpl.	1
Sterownik - ogrzewanie rynien. Urządzenie nie gorsze niż Devireg 850 IV z zasilaczem)	kpl.	1
Łańcuch stalowy galwanizowany - montaż kabli w rynnach spustowych. Odcinki 30m	kpl.	1

Czujnik temperatury i wilgotności	kpl.	1
Wyłącznik nadmiarowoprądowy C16 3P	kpl.	1
Stycznik 3P 25A cewka 230V	kpl.	1
N2XH-J/HDXpżo 5x2,5	mb.	45
Rurki elektroinstalacyjne w komplecie z uchwytyami i kołkami	mb.	40
Puszki elektroinstalacyjne	szt.	1
Przepusty fajkowe	kpl.	1
Materiały dodatkowe	kpl.	20%
Ogrzewanie rynien strona lwa		
Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 229mb w komplecie z uchwytyami montażowymi	kpl.	2
Łańcuch stalowy galwanizowany - montaż kabli w rynnach spustowych. Odcinki 30m	kpl.	2
Czujnik temperatury i wilgotności	kpl.	2
Wyłącznik nadmiarowoprądowy C16 3P	kpl.	2
Stycznik 3P 25A cewka 230V	kpl.	2
N2XH-J/HDXpżo 5x2,5	mb.	100
Rurki elektroinstalacyjne w komplecie z uchwytyami i kołkami	mb.	90
Puszki elektroinstalacyjne	szt.	2
Przepusty fajkowe	kpl.	2
Materiały dodatkowe	kpl.	20%
Zasilanie nowych rozdzielnic		
N2XH-J 5x35	mb.	75
Rozdzielnica natynkowa 4x24 polowa	kpl.	1
Rozłącznik instalacyjny 3p 100A	szt.	1
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40mA	szt.	2
Wyłącznik nadmiarowoprądowy B16 1P	szt.	6
Wyłącznik nadmiarowoprądowy C2 3P	szt.	1
Lamki kontrolne zasilania 3P+N	szt.	1
Ogranicznik przepięć typ T1+T2 4P	kpl.	1
Zestawienie materiałów - instalacje na dachu, Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie DACH 3		
Ogrzewanie rynien strona prawa		
Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 93mb w komplecie z uchwytyami montażowymi	kpl.	1
Sterownik - ogrzewanie rynien. Urządzenie nie gorsze niż Devireg 850 IV z zasilaczem)	kpl.	1
Łańcuch stalowy galwanizowany - montaż kabli w rynnach spustowych. Odcinki 30m	kpl.	1
Czujnik temperatury i wilgotności	kpl.	1
Wyłącznik nadmiarowoprądowy C16 3P	kpl.	1
Stycznik 3P 25A cewka 230V	kpl.	1
N2XH-J/HDXpżo 5x2,5	mb.	50
Rurki elektroinstalacyjne w komplecie z uchwytyami i kołkami	mb.	45
Puszki elektroinstalacyjne	szt.	1
Przepusty fajkowe	kpl.	1
Materiały dodatkowe	kpl.	20%
Ogrzewanie rynien strona lwa		
Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 158mb w komplecie z uchwytyami montażowymi	kpl.	1

Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 192mb w komplecie z uchwytami montażowymi	kpl.	1
Łańcuch stalowy galwanizowany - montaż kabli w rynnach spustowych. Odcinki 30m	kpl.	2
Czujnik temperatury i wilgotności	kpl.	2
Wyłącznik nadmiarowoprądowy C16 3P	kpl.	2
Stycznik 3P 25A cewka 230V	kpl.	2
N2XH-J/HDXpżo 5x2,5	mb.	55
Rurki elektroinstalacyjne w komplecie z uchwytami i kołkami	mb.	50
Puszki elektroinstalacyjne	szt.	2
Przepusty fajkowe	kpl.	2
Materiały dodatkowe	kpl.	20%
Zestawienie materiałów - instalacje na dachu, Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie DACH 4		
Ogrzewanie rynien strona prawa		
Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 126mb w komplecie z uchwytami montażowymi	kpl.	1
Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 192mb w komplecie z uchwytami montażowymi	kpl.	1
Sterownik - ogrzewanie rynien. Urządzenie nie gorsze niż Devireg 850 IV z zasilaczem)	kpl.	1
Łańcuch stalowy galwanizowany - montaż kabli w rynnach spustowych. Odcinki 30m	kpl.	2
Czujnik temperatury i wilgotności	kpl.	2
Wyłącznik nadmiarowoprądowy C16 3P	kpl.	2
Stycznik 3P 25A cewka 230V	kpl.	2
N2XH-J/HDXpżo 5x2,5	mb.	158
Rurki elektroinstalacyjne w komplecie z uchwytami i kołkami	mb.	150
Puszki elektroinstalacyjne	szt.	2
Przepusty fajkowe	kpl.	2
Materiały dodatkowe	kpl.	20%
Ogrzewanie rynien strona lwa		
Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 126mb w komplecie z uchwytami montażowymi	kpl.	1
Kabel grzejny 20W/m 400V odcinek 192mb w komplecie z uchwytami montażowymi	kpl.	1
Łańcuch stalowy galwanizowany - montaż kabli w rynnach spustowych. Odcinki 30m	kpl.	2
Czujnik temperatury i wilgotności	kpl.	2
Wyłącznik nadmiarowoprądowy C16 3P	kpl.	2
Stycznik 3P 25A cewka 230V	kpl.	2
N2XH-J/HDXpżo 5x2,5	mb.	170
Rurki elektroinstalacyjne w komplecie z uchwytami i kołkami	mb.	160
Puszki elektroinstalacyjne	szt.	2
Przepusty fajkowe	kpl.	2
Materiały dodatkowe	kpl.	20%