

IGM.271.9.2024

Jasło, dnia 25.06.2024 r.

### **Odpowiedzi na zapytania do SWZ**

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: ***Dostawa i montaż lamp solarnych w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jasło”***

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### **Treść zapytania nr 1:**

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie lepsze tzn. zastosowanie jednego panelu bifacjalnego o mocy min 380W lub zastosowanie jednego panelu jednostronnego o mocy min 415W?

#### **Treść odpowiedzi ad. 1:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o mocy większej niż podana w opisie przedmiotu zamówienia (tj. min 2x165W). jednocześnie podtrzymujemy wymagania dotyczące typu paneli czyli dostawę paneli bifacjalnych.

**W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.**