



# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

## Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie

Rzeszów, dnia 10.01.2024 r.

TI/226/004/2024

### Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza progów unijnych, Nr P-31/2023 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Załęskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informuje:

#### Pytanie 1.:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt nr 1 z dnia 05.01.2024 informujemy iż rury przewodowe które planujemy zbudować będą zgodne z projektem i z Państwa odpowiedzią. Natomiast prosimy o dopuszczenie rur CFW GRP tylko na odcinkach gdzie zastosowane mają być rury przeciskowe o grubości ścianki  $s=24,5$  mm i sztywności SN 1 000 000 N/m<sup>2</sup>

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur GRP tylko i wyłącznie jako rur osłonowych.

Odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

PROKURENT  
DYREKTOR  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Sobolak*

Podpis Zamawiającego



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów  
Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039  
BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658  
email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl

KRYSZTAŁY  
PRZETARGÓW  
PUBLICZNYCH

