



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 19.08.2024 r.

NZZ/57/D/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. z zastosowaniem art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Bizuela w Bydgoszczy w trybie zaprojektuj i wybuduj

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Pytanie nr 1 –

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów SWZ w rozdziale II, punkt 2.3) podpunkt A) z:

A) należy wykonać w okresie ostatnich **trzech** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające przynajmniej na opracowaniu dokumentacji projektowej (tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlany i projekt techniczny) budowy budynku użyteczności publicznej lub remontu budynku użyteczności publicznej lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 100 m², gdzie wykonano co najmniej jedno pomieszczenie medyczne grupy drugiej (zasilane separowane), np.: sala intensywnej terapii medycznej, sala pooperacyjna lub sala wybudzeń.

na:

A) należy wykonać w okresie ostatnich **pięciu** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające przynajmniej na opracowaniu dokumentacji projektowej (tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlany i projekt techniczny) budowy budynku użyteczności publicznej lub remontu budynku użyteczności publicznej lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 100 m², gdzie wykonano co najmniej jedno pomieszczenie medyczne grupy drugiej (zasilane separowane), np.: sala intensywnej terapii medycznej, sala pooperacyjna lub sala wybudzeń.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie, tj. **zmianę zapisów SWZ w rozdziale II, punkt 2.3, podpunkt A:**

należy wykonać w okresie ostatnich **pięciu** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (...).

Zamawiający dokonuje przy tym niezbędnej modyfikacji zapisów SWZ, w odniesieniu do spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 2 –

Czy w ofercie należy przewidzieć dostawę UPS dla realizowanej inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy/modernizacji części Kliniki Neurologii na potrzeby Intensywnego Nadzoru Neurologicznego". Jeśli Zamawiający oczekuje dostawy UPS, proszę o podanie podstawowych parametrów, jakie ma spełniać.

Odpowiedź na zapytanie:

Należy przewidzieć dostawę UPS dla realizowanej inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy/modernizacji części Kliniki Neurologii na potrzeby Intensywnego Nadzoru Neurologicznego". Zamawiający oczekuje dostawy UPS.

Należy zaprojektować i dostarczyć oraz uruchomić UPS'a dla potrzeb zasilania pomieszczeń grupy drugiej.

Poniżej orientacyjne podstawowe parametry, jakie ma spełniać (dokładne parametry określi projekt).

UPS o mocy 15kVA/13,5kW - montaż w pom. Rozdzielni Rnn. Ze względu na posiadanie 100% pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną z agregatów prądotwórczych szpitala. Czas podtrzymania z UPS' określa się na poziomie pow. 20 min. (czas załączenia z agregatów to ok. 3 min).

Pytanie nr 3 –







Proszę o podanie miejsca (metraż) gdzie należy wpiąć kabel zasilający WLZ dla zasilania rezerwowego rozdzielnic TR-rezerwa.

Odpowiedź na zapytanie:

Kabel zasilający WLZ dla zasilania rezerwowego rozdzielnic TR-rezerwa należy poprowadzić z rozdzielnic znajdującej się na niskim Parterze Budynek 7A. Należy przewidzieć wykonanie koryt kablowych. Orientacyjna długość kabli została przedstawiona na rys 5

Trasy kablowe: poniżej fragment przywołanego rysunku:

LEGENDA

| | |
|---|---|
|  | PD Kardiologia budynek 7B I piętro (skrętka 1xF/UTP kat6a), około 15mb |
|  | GPD w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanym na wysokim parterze budynku nr 1A (światłowód SM G.652.D 12 włókien), około 360mb |
|  | PD INFORMATYKA pawilon suterena (światłowód SM G.652.D 12 włókien, skrętka 1xF/UTP kat6a), około 20mb |
|  | Trasa kablowa elektryczna około 60mb |
|  | Trasa kablowa telefoniczna około 370mb |
|  | Trasa kablowa instalacji p.poż około 40mb |



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 22000
ISO/IEC 27001



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31
NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Dodatkowo, w ramach udzielonych odpowiedzi na pytania Zamawiający modyfikuje, co następuje:

1. SWZ – Rozdział III: Środki dowodowe - Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty:

Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego po otwarciu ofert:

skreśla się zapis:

2.5 Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do SWZ.

i wprowadza się zapis:

2.5 Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do SWZ.

2. SWZ – Rozdział XI: Sposób oraz termin składania ofert

skreśla się zapis:

w terminie do: 20.08.2024 r. do godz. 10:00

i wprowadza się zapis:

w terminie do: 27.08.2024 r. do godz. 10:00

3. SWZ – Rozdział XV: Termin związania ofertą

skreśla się zapis:

Wykonawca składający ofertę jest nią związany do dnia 18.09.2024 r.

i wprowadza się zapis:

Wykonawca składający ofertę jest nią związany do dnia 25.09.2024 r.

4. SWZ – Rozdział XVI: Termin otwarcia ofert

skreśla się zapis:

w dniu 20.08.2024 r. do godz. 10:20

i wprowadza się zapis:

w dniu 27.08.2024 r. do godz. 10:20

Zamawiający



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 22000
ISO/IEC 27001



SZPITAL
AKREDYTOWANY