

Warszawa, 19 lutego 2024 r.

BF-2.262.43.2023

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **wykonanie instalacji klimatyzacji VRF pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wniosek nr 1:**

W projekcie nie ma narysowanych modułów hydronicznych CWP. W opisie natomiast jest o nich mowa. Czy wyceniamy kompleksowo dostarczenie modułów CWP wraz z instalacją, podłączeniem i uruchomieniem?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** moduły hydroniczne CWP są poza zakresem dostawy i uruchomienia – nie stanowią elementu do wyceny w przedmiotowym postępowaniu. Należy jedynie zostawić trójnik na potencjalne podłączenie w innym zadaniu inwestycyjnym.

**Wniosek nr 2:**

Brak projektu instalacji piorunochronnej. Czy wycena ma być sporządzona tylko na podstawie przedmiaru? Czy uwzględnić wykonanie projektu tej instalacji?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** instalację piorunochronną (odgromową) należy wykonać na podstawie opisu instalacji i przedmiaru robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej.

**Wniosek nr 3:**

Czy istniejące przewody elektryczne demontowanych jednostek klimatyzacji prowadzone podtynkowo mają być wykłute ze ścian, po czym bruzdy w ścianach mają być zaszpachlowane, potem położone gładzie i pomalowane?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** zgodnie ze sztuką inżynierską instalacje, które zostaną wykryte podczas wykonywania nowych instalacji należy usunąć w stopniu nieutrudniającym układanie nowych instalacji. Wszystkie instalacje prowadzone podtynkowo mają być wykończone poprzez szpachlowanie, gruntowanie, gładzenie powierzchni, kolejno gruntowane i malowane w sposób ujednolicający całą powierzchnię ściany bez widocznych ingerencji w ścianę po wykonaniu robót.

**Wniosek nr 4:**

Czy nowomontowane wewnętrzne klimatyzatory zasilamy z obecnych rozdzielni elektrycznych piętrowych? Czy są puste pola w obecnych rozdzielniach piętrowych pozwalające na dołożenie zabezpieczeń i wpięcie urządzeń?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nowomontowane wewnętrzne klimatyzatory mają być zasilone z obecnych rozdzielni elektrycznych piętrowych. Po demontażu istniejących zasileń jednostek klimatyzacji w każdej rozdzielni będzie miejsce dla zasilania nowych jednostek.

**Wniosek nr 5:**

Czy grupujemy jednostki wewnętrzne i podłączamy pod jedno zabezpieczenie, czy każda jednostka ma mieć swój oddzielny bezpiecznik?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** grupujemy jednostki wewnętrzne i podłączamy pod jedno zabezpieczenie.

**Wniosek nr 6:**

Czy w przypadku gdy braknie odpowiedniej ilości pól w obecnie istniejących rozdzielniach piętrowych, to czy montujemy nową rozdzielnię natynkową obok istniejących?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** na etapie projektowym przy założeniu demontażu istniejących jednostek i montażu projektowanych nie zakłada się przebudowy rozdzielnic elektrycznych o nowe obudowy.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji treści SWZ. Termin składania ofert nie ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem **<https://platformazakupowa.pl/pn/uokik>** - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 22 lutego 2024 r. do godziny 11:00.**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 22 lutego 2024 r. g. 11:15.

*Z poważaniem,  
Roman Michalski  
Dyrektor  
Biura Administracyjnego  
/podpisano elektronicznie/*