



GMINA FRYSZTAK

woj. PODKARPACKIE

ul. ks. Wojciecha Blajera 20,38-130 Frysztak
tel. (17) 2777-110, 2777-022, 2777-903, fax (17) 2777-920
e-mail: ug@fryszak.pl, www.fryszak.pl

Gpr.271.3.8.2024

Frysztak 24.06.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie na wykonanie robót budowlanych Gpr.271.3.2024 :

**„Budowa ,rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Frysztak ,
gm. Frysztak”**

w ramach projektu pn:

**„Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową i
modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak”**

W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn: **„Budowa ,rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Frysztak , gm. Frysztak”** działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t . Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 1:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o informację w jaki system monitoringu należy wpiąć pompownie wody, która występuję na zadaniu nr 6 „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle”.

Ad. 1.

Zamawiający informuje , że posiada system monitoringu na terenie Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku oparty o oprogramowanie autorskie dostarczone przez Firmę Nauka i Technika Sp. z o.o. Zaczernie 950,36-062 Zaczernie.

Wójt

(-)

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1.Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/fryszak>;

2.A/a