

Okonek, dnia 05.04.2022 r.

Znak sprawy: ITRiŚ.271.6.2022.ZP

ZAWIADOMIENIE Nr 5

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://Platformazakupowa.pl/okonek>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków
w Okonku**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2022/BZP 00083110/01 z dnia 11.03.2022 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Zamawiający w dokumentach projektowych m.in. „SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT” oraz „OPIS TECHNICZNY” postawił wymagania techniczne dotyczące armatury kanalizacyjnej takich jak: zasuwki nożowe, zasuwki kołnierzone, hydranty, zaworów zwrotnych oraz zastawek wrzecionowych. Pragniemy wskazać Zamawiającemu, iż podane parametry w całości spełnia tylko jeden producent AVK, co ogranicza grono dostawców do 1 producenta. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie równoważnych parametrów charakteryzujących powyższe urządzenia.

Odp. Odpowiedzi udzielono w zawiadomieniu Nr 2 w odpowiedzi na zapytanie nr 11.

Dodać należy, że o równoważności urządzeń i materiałów informacje zawarto w rozdziale IV pkt. 3 SWZ.

Uzupełnienie odpowiedzi:

W uzupełnieniu wcześniejszych wyjaśnień (zawiadomienia nr 2 i pkt 1) dotyczących równoważności parametrów urządzeń i materiałów Zamawiający podkreśla, że wiodące parametry technologiczne proponowanych przez wykonawcę urządzeń winny bezwzględnie spełniać wymagania technologiczne wynikające z zapisów w dokumentacji projektowej, natomiast standard wykonania materiałowego musi korespondować z terminem udzielonej przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia.

2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących aparatu grzewczo-wentylacyjnego dla Budynku technicznego BT. W opisie technicznym jest aparat grzewczo-wentylacyjny o mocy 7,5 kW natomiast na rysunku o mocy 12 kW. Który agregat przyjąć do wyceny ?

Odp.

Zapotrzebowanie na energię cieplną (ogrzewanie + wentylacja) pomieszczenia pras wynoszą 7,5kW. Jest to moc minimalna urządzenia grzewczego.

Na rysunku podano moc grzewczą 12kW konkretnego urządzenia z typoszeregu.

Wiążąca wartość nominalnej mocy cieplnej to 7,5kW.

3. W związku z obszernością i zakresem wynikającym z materiałów przetargowych oraz panującym globalnie stanem ryzyka zachorowalności na COVID-19, a także w związku liczną absencją pracowników w wielu firmach, a co za tym idzie istnieje ogromna trudność z pozyskaniem ofert cenowych od producentów i dostawców materiałów i urządzeń co bezpośrednio przekłada się na atrakcyjność cenową oferty. Dodatkowo w związku z rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 roku wojną na Ukrainie i jej dalszą eskalacją, która spowodowała w ciągu kilku dni daleko idące konsekwencje gospodarcze na świecie w szczególności brak dostaw materiałów (z uwagi na ograniczenie ich dostępności np. w zakresie stali). Przewidywany przez analityków gospodarczych i finansowych dalszy rozwój wydarzeń (a także niepewność na rynku z powodu praktycznej niemożliwości ich jednoznacznego określenia), będzie miał dalszy negatywny wpływ na gospodarkę. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 10 dni. Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, która umożliwi Nam jak i innym potencjalnym Oferentom przygotowanie atrakcyjnej cenowo oferty z pełną korzyścią dla Zamawiającego z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Odp.

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert.

4. W załączonej ST 05-032 Roboty rozruchowe widniejącej informacja o kosztach nadzoru autorskiego, w związku z tym Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że koszty te zostały pokryte przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej i Wykonawca nie musi ich kalkulować w ofercie. Zgodnie z Prawem budowlanym Art. 20 pkt 1 ust 4 pełnienie nadzoru autorskiego jest obowiązkiem Projektanta sporządzającego dokumentację projektową. Mając na uwadze, że kontrakt realizowany jest w oparciu o dokumentację posiadaną przez Zamawiającego zapis ten nie powinien obciążać Wykonawcy.

Odp.

Koszty nadzoru autorskiego nie obciążają Wykonawcy, są to koszty Zamawiającego.


Zamawiający postanawia zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonać zmiany treści SWZ i ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert i terminu związania ofertą.

Zmiany dokonuje się w sposób następujący:

1. W rozdziale X pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia **19.05.2022 r.**

2. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 oraz pkt. 7 otrzymują brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **20.04.2022 r. do godz. 11:00** za pośrednictwem Platformy na adres : <https://Platformazakupowa.pl/okonek>
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.04.2022 r. o godz. 11:15** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na skrzynce podawczej e-PUAP.
 7. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **19.05.2022r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Burmistrz Okonka
Andrzej Jasitek

