



Nr postępowania: **IR.271.4.2024**

Zagrodno, dn. 22.03.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania: **Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy należy wycenić prace naprawcze wykusza z piaskowca widocznego na elewacji nr 1?

Odpowiedź:

Wykusz nie podlega opracowaniu projektowemu i nie jest uwzględniony w przedmiarach.

Pytanie 2:

Czy należy wycenić czyszczenie, wzmocnienie i uzupełnianie ubytków w opaskach okiennych i drzwiowych z piaskowca?

Odpowiedź:

Portale okienne i portale drzwiowe opisane na rysunku PT/1 symbolem 3, nie podlegają wycenie i nie są uwzględnione w przedmiarach. Okna i portale drzwiowe opisane symbolem 2 wchodzi w zakres projektu i są uwzględnione w przedmiarach.

Pytanie 3:

Czy należy ująć w wycenie czyszczenie, wzmocnienie i uzupełnianie ubytków portalu drzwiowego z piaskowca na elewacji nr 2?

Odpowiedź:

Portal wejściowy na elewacji nr 2 w PT/1, oznaczony symbolem 3 nie podlega wycenie, natomiast portal opisany nr 2 podlega wycenie i jest uwzględniony w przedmiarach.

Pytanie 4:

Czy należy ująć w wycenie czyszczenie, wzmacnianie i uzupełnianie ubytków gzymsu z piaskowca na wszystkich 3 elewacjach?

Odpowiedź:

Tak gzymsy na wszystkich elewacjach podlegają wycenie.

Pytanie 5:

Czy należy wycenić oczyszczenie, uzupełnianie ubytków i wzmacnianie narożników z piaskowca?

Odpowiedź:

Tak narożne ciosy z piaskowca należy uwzględnić w wycenie.

URZĄD GMINY ZAGRODNO



Pytanie 6:

Czy należy ująć w wycenie wzmocnienie, wymianę uszkodzonych elementów drewnianych balustrady i schodów łącznika?

Odpowiedź:

Nie są przewidziane wymiany drewnianych elementów konstrukcji schodów i balustrady. Przyjęto drobne, ciesielskie prace naprawcze konstrukcji. Elementy drewniane mają być opracowana jedynie od spodu konstrukcji i po zewnętrznej stronie balustrady i są to prace: oczyszczenia, biobójcze i impregnacyjne.

Pytanie 7:

Jeśli należy wycenić wymianę elementów drewnianych schodów i balustradę łącznika, to bardzo prosimy o wyspecyfikowanie lub dokładny rysunek konstrukcji schodów i balustrady, ponieważ udostępniona dokumentacja nie zawiera tych informacji.

Odpowiedź:

Wyjaśnienie zostało wskazane w pkt. 6.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu

URZĄD GMINY ZAGRODNO