

Konarzyny, dnia 13.01.2023 roku

ZP.271.1.2023

### **Wszyscy wykonawcy**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami dla zadania pn. „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach**”:

#### **Pytanie 1**

Posiadacie może zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej? Jeśli tak to proszę o umieszczenie na platformie.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający zamieszcza w załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

#### **Pytanie 2**

W dokumentacji budowlanej w branży architektoniczno – budowlanej załączono 2 przedmiary, który przedmiar jest właściwy?

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający zamieszcza w załączeniu właściwy przedmiar branży architektoniczno – budowlanej.

#### **Pytanie 3**

W przedmiarze na dachu jest wełna natomiast w projekcie i w opisie są płyty PIR. Co należy zastosować?

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający informuje, że należy zastosować płyty PIR.

#### **Pytanie 4**

Odnosnie wykonania muralu – z jakiego materiału ma być wykonany?

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający informuje, że mural ma być malowany farbami akrylowymi, silikonowymi z zabezpieczeniem powierzchni po malowaniu, natomiast wizualizację (wzór) muralu uzgodnić z Zamawiającym.

Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Z poważaniem**

**Wójt**

**/-/ Jacek Warsiński**