



ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dane	Opis
Tryb postępowania	podstawowy (art. 275 pkt 2)
Nazwa zamówienia	„Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec”
Znak sprawy	IGN.271.38.2023.JD
Data pisma	1 lutego 2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

1. Prosimy o potwierdzenie że Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie napędów elektrycznych o następujących parametrach: Napędy elektryczne ćwierćobrotowe 0-90°, korpus wykonany z aluminium malowany proszkowo, śruby stal nierdzewna, przekładnia stal stopowa. Klasa izolacji silnika F i stopień ochrony IP67, napędy funkcji on/off lub modulowane sterowane sygnałem 4-20mA. Przyłącze montażowe: flansza wg ISO 5211. Napęd posiadają przekładnię awaryjną z kołem ręcznym. Wizualny wskaźnik położenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przystawiona w zapytaniu przepustnica z napędem elektrycznym spełnia warunki techniczne zawarte w projekcie technicznym oraz w Szczegółowej specyfikacji technicznej.

Zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wprowadza następujące zmiany:

- 1) rozdział X otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 9 marca 2024 r.”;
- 2) w rozdziale XII ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca składa ofertę **na Platformie w terminie do dnia: 9 lutego 2024 r., do godz. 10:00.**”;
- 3) rozdział XIII otrzymuje brzmienie:
„Oferty otwarte zostaną w dniu 9 lutego 2024 r. o godz. 10:15”.

Piotr Pawlik
/-/ Burmistrz Mirosławca