



Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia 10.05.2024 roku

**Do wszystkich wykonawców
postępowania nr FI.271.6.2024**

FI.271.6.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.**”

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

„Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania na dachu innego materiału termoizolacyjnego o nie gorszych parametrach izolacyjnych i zapewnieniu parametru szczelności i izolacyjności ogniowej EI15”

Odpowiedź:

W projekcie zastosowano rozwiązanie systemowe, które nie dopuszcza zmiany materiału izolacyjnego. Ponadto materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna posiada odpowiednie parametry niepalności dla przegrody jaką jest dach. W związku z powyższym nie dopuszczamy zmiany materiału termoizolacyjnego na dachu.

BURMISTRZ
Alina Śmigiel

Alina Śmigiel
Kierownik Zamawiającego