Lista montażowa							
Pozycja	Przekrój	Gatunek/ Klasa	Liczba	Długość (mm)	Masa		
					Jednostkowa (kg/m)	Elementu (kg)	Całkowita (kg)
Nadproże stalowe Liczba=1 Masa Elementu=43,79(kg)							
n 1	M16	kl. 5	6				
p 4	PO 16	kl. 5.8	3	475,00	1,580	0,75	2,25
p 7	C 120	S 235	2	1550,00	13,400	20,77	41,54
po 1	M16	kl. 5	6				
Masa łączna elementów (kg)							43,79
Masa łączna elementów (kg)							43,79

Nadproże stalowe
Widok z przodu
skala 1:10



Przekrój 1–1
skala 1:10



UWAGA:

1. W MIEJSCU DOCELOWEGO OTWORU Z OBU STRON ŚCIANY WYZNACZYĆ ZAKRES WSTAWIENIA NADPROŻA STALOWEGO.
2. STROP PODSTEMPLOWAĆ.
3. JEŻELI TO KONIECZNE NALEŻY PRZEMUROWAĆ FILARY MUROWANE PODPIERAJĄCY NADPROŻE. (UWAGA!!! NALEŻY KAŻDORAZOWO OCENIAĆ STAN ISTNIEJĄCEGO MURU I WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI KONSTRUKCJI).
4. W ŚCIANIE NOŚNEJ OD WEWNĄTRZ WYKUĆ BRUZDĘ GŁĘBOKOŚCI 8cm ORAZ WYSOKOŚCI I DŁUGOŚCI BELKI STALOWEJ,
5. WSTAWIĆ JEDNĄ Z BELEK ŚCIANY NOŚNEJ P1 I ODTRASOWAĆ OTWORY, A NASTĘPNIE PRZEWIERCIĆ ŚCIANĘ WIERTŁEM ŚREDNICY 18MM.
6. NA PODSTAWIE OTWORÓW WYKUĆ TAKĄ SAMĄ BRUZDĘ Z DRUGIEJ STRONY ŚCIANY UMOŻLIWIAJĄCĄ WSTAWIENIE DRUGIEJ BELKI RÓWNOLEGLE DO PIERWSZEJ.
7. BELKI NALEŻY OPIERAĆ NA MURZE ZA POŚREDNICTWEM PODUSZKI BETONOWEJ, ZATEM NALEŻY Z OBU STRON MURU WYKUĆ BRUZDY NA PODUSZKI.
8. PRZESTRZEŃ MIĘDZY ŚRODNIKIEM BELEK A ŚCIANĄ ISTNIEJĄCĄ NALEŻY SZCZELNIE WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ BETONOWĄ I NASTĘPNIE DWIE BELKI SKRĘCIĆ ZE SOBĄ ZA POMOCĄ PRĘTA GWINTOWANEGO ŚREDNICY M16.
9. WYKONAĆ PROJEKTOWANY OTWÓR W MURZE.
10. PODPARCIE STROPU USUNĄĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLLANYCH I ZWIĄZANIU ZAPRAWY.
11. BELKI STALOWE NALEŻY OSADZIĆ W MURZE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZACHOWANIEM ZASAD BHP I POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

INWESTOR:
POWIAT WYSZKOWSKI
ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o.
Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7,
07-410 OSTROŁĘKA
NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434

OBIEKT:
Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na budynek administracyjny

PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ KONSTUKCYJNA:
mgr inż. A.ZARZECKA
upr. bud. Nr PDL/0070/POOK/08

SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNA:
mgr inż. TOMASZ KONRAD OLEWIŃSKI
upr. bud. Nr PDL/0097/POOK/13

ADRES INWESTYCJI:
działka nr: 286/5, obręb Śniadowo

OPRACOWANIE :
mgr inż. A.ZARZECKA
upr. bud. Nr PDL/0070/POOK/08

STADIUM:	DATA:	SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	RYS. NR:
PW	18.12.2020 BRANŻA: KONSTRUKCJA	1:25	NADPROŻE STALOWE	08k

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI