

Zn. DE.411.21.2022/SB

Kępno, 30.03.2022r.

Załącznik 8

Pracownia Projektowa „IZAS” S.C.  
Izabela Dobek, Sławomir Dobek  
ul. Toruńska 9  
98 – 200 Sieradz

**Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Donaborów, gmina Baranów, powiat kępiński.**

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. uzgadnia bez uwag projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Donaborów, gmina Baranów dz. nr 280/15, 280/18, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/10, 365, 485, 491/2, 492/2, obręb Donaborów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w obrębie planowanej inwestycji, zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Spółki. W związku z tym, należy uwzględnić położenie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń powiązanych (skrzynki zasuwowe, hydranty, studnie kanalizacyjne itp.) względem planowanej inwestycji, z zachowaniem odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.

W trakcie prowadzenia robót skrzynki PEHD zasuwowe, hydrantowe, włazy kanalizacyjne należy zabezpieczyć i po skończonych pracach pozostawić w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia w/w elementów należy je wymienić na nowe.

W sytuacji wystąpienia na etapie budowy dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową lub/i kanalizacyjną, Inwestor lub upoważniona osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana powiadomić Spółkę, celem uzgodnienia warunków usunięcia kolizji w zakresie technicznym i formalnym. Uszkodzenie istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będzie skutkowało obciążeniem Wykonawcy (Inwestora) kosztami napraw.

W razie odkrycia istniejącej i niezainwentaryzowanej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej należy bezwzględnie zgłosić do Wydziału Eksploatacji Sieci przy ul. Ekologicznej 8, 63 – 604 w Baranowie.

Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Spółki o zamiarze rozpoczęcia robót, na **7 dni** przed planowanym terminem.

Z poważaniem

PROKURENT

Krzysztof Kempa

Opracowała: A. Kawacka