

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE			
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
<b>1. Oprawy oświetleniowe</b>			
1.1.	Oprawa oświetleniowa typu LED 35W 4000K IP66 4650lm II klasa O24	Kpl.	36
1.2.	Słup oświetleniowy h=4m, kompletny z fundamentem, tabliczką zaciskową i wkładkami bezpiecznikowymi	Kpl.	36
<b>2. Kable i przewody</b>			
Uwagi:			
1. Dokładną ilość kabli i przewodów należy dobrać w trakcie realizacji.			
2.1.	Przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x16 mm <sup>2</sup> , 0,75 kV	mb	5
2.2.	Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 3x1,5 0,6/1kV	mb	216
2.3.	Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x6 0,6/1kV	mb	1120
<b>3. Rozdzielnice elektryczne</b>			
3.1.	Złącze SOU. Szafa termoutwardzalna, wyposażona w zamek z kluczem; Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji.	Kpl.	1
<b>4. Instalacja uziemienia</b>			
4.1.	Uziom pionowy, nierdzewny 3m	Kpl.	9
4.2.	Bednarka Fe/Zn 25x4	mb	950
<b>5. Inne</b>			
5.1.	Rura ochronna DVK75	mb	120
5.2.	Wykop, folia PCV o szerokości 0,2m, kolor niebieski	mb	721
5.3.	Materiały dodatkowe (puszki, złączki Wago, rury instalacyjne, oznaczniki kablowe itp.)	Kpl	1
5.4.	Pomiary, protokoły	Kpl	1
5.5.	Dokumentacja powykonawcza	Kpl	1

**Uwaga:**

- W zestawieniu materiałów zawarto przybliżone ilości materiałów instalacyjnych. Wykonawca każdorazowo właściwe ilości powinien dobrać na budowie. Wykonawca przed ostateczną wyceną powinien zapoznać się w warunkami i założeniami zawartymi w całym projekcie i na budowie.