

LEGENDA:

———	ISTNIEJĄCY PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEWÓD PROWADZONY W POSADZCE - ZASILENIE
— —	ISTNIEJĄCY PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEWÓD PROWADZONY W POSADZCE - POWRÓT
———	PROJEKTOWANY PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEWÓD PROWADZONY W POSADZCE - ZASILENIE
— —	PROJEKTOWANY PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEWÓD PROWADZONY W POSADZCE - POWRÓT
Z.T. 6,00 DN15	ZAWÓR TERMOSTATYCZNY PROSTY NASTAWA WSTĘPNA I ŚREDNICA
	ZAWÓR POWROTNY DLA GRZEJNIKA PROSTY
1-01 +12 °C Φwym: 733 W	OPIS POMIESZCZENIA: 1-01 - NR POMIESZCZENIA +12 °C - TEMPERATURA POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO Φwym: 733 W - STRATY CIEPŁA
22/600 500 mm [899 W]	OPIS GRZEJNIKA PŁYTOWEGO, KRÓĆCEM PRZYŁĄCZENIOWYM 1/2" GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY ZASILANY Z BOKU. 22/600 - ILOŚĆ PANELI / WYSOKOŚĆ 500 mm - SZEROKOŚĆ [899W] - MOC GRZEJNIKA PRZY CZYNNIKU GRZEWCZYM: 70/50°C
	KIERUNEK PROWADZENIA PIONÓW
	ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA PRZEWODÓW
C0.1	NUMER PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA + ŚREDNICA
Ø20	OPIS ŚREDNICY PRZEWODÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OR=-0,65	RZĘDNA PRZEWODÓW: OŚ PRZEWODU LICZONA OD WIERZCHU WYKOŃCZONEJ POSADZKI

UWAGI :

1. PRZEWODY POWROTNE PROWADZIĆ RÓWNOLEGLE DO ZASILAJĄCYCH.
2. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ODPOWIETRZYĆ W NAJWYŻSZYM PUNKCIE INSTACJI A ODWODNIĆ W NAJNIŻSZYM.
3. PRZEWODY PROWADZIĆ Z WYKORZYSTANIEM SAMOKOMPENSACJI..
4. TRASY I RZĘDNE PRZEWODÓW SPRAWDZIĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA, OPIERAJĄC SIĘ NA RYSUNKACH BRANŻOWYCH.
5. TRASY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI WODY, JEŚLI SIĘ DA PROWADZIĆ OBOK SIEBIE.
6. ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI NAOCZNEGO ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJĄCYCH PIONÓW I POZIOMÓW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ICH LOKALIZACJĘ. W RAZIE DOSTOSOWAĆ PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ DO STANU ZASTANEGO W NATURZE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
7. PO WYKONANIU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NALEŻY JĄ WYREGULOWAĆ.
8. MONTAŻ URZĄDZEŃ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA I PRZY ZACHOWANIU WYMAGANYCH ODLEGŁOŚCI SERWISOWYCH. AUTOMATYKA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA.
9. RYSUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH POWINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
10. RYSUNKI NALEŻY ROZPARTYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, RYSUNAKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI, RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

DATA WYDRUKU

!! UWAGA !!

UWAGI I POWOŁANIA DO RYSUNKÓW ARCHITEKTORMICZNYCH PROJEKTU BUDOWLANEGO WC ODDZIELNEGO OPRACOWANIA W CZĘŚCI OPISOWEJ. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY CO DO CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KOŃCOWEJ REALIZACJI ELEMENTÓW ORAZ PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH WC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU



±0,00 arch. = 154,12 Kronsztadt

INWESTYCJA

Projekt przebudowy toalet na parterze i piętrze oraz remontu północnej klatki schodowej w Szkole Podstawowej we Wręczy
działka ew. nr. 270 Obręb Wręcza Gmina Miszczonów
przy ulicy Szkolnej 50 we Wręczy

INWESTOR

Szkoła podstawowa we Wręczy

BIURO PROWADZĄCE
CISZKOWSKI ARCHITEKCI
04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: ciszkowski.szymon@gmail.com

GENERALNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. M. POĆ

ETAP OPRACOWANIA: PROJ. Techniczny i wykonawczy

BRANŻA: ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Ciszkowski Architekci Viz Studio
Pracownia projektowa Szymon Ciszkowski
04-361 Warszawa, ul. PACA 2/4/2
tel. +48 603 366 222, email: biuro@vspp.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Milaniuk	WAZ/0483/PWOS/09	
	mgr inż. Grzegorz Śmiechowski		
		-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Artur Karaś	WAZ/0014/PWBS/19	

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJA GRZEWACZA. RZUT PARTERU.

SKALA: 1:50

DATA OPRACOWANIA: 25 maja 2023

BRANŻA	NR RYSUNKU	WERSJA
IS	ICO/01	00