



Pruszków, 28.04.2023 r.

WSR.271.4.19.2023 (130)

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### Budowa ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie

**Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej,  
przebudowa linii nN – 0,4kV  
gospodarka drzewostanem i odtworzenie nawierzchni etap I**

**Zadanie nr 2 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaronia Kowalskiego  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego**

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.19.2023.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

#### PYTANIE 1

Dotyczy kanalizacji deszczowej Zakres etapu 1 dokumentacji projektowej obejmuje odcinek między studniami 34 a 35 wraz ze studnią 35. Zamawiający w odpowiedziach określił zakres do studni 34. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie jednoznacznie jaki zakres przyjąć do wycen

#### Odpowiedź:

Studnia rewizyjna deszczowa D35 jest studnią projektowaną w ulicy Teresy Danielewicz Etap II. Etap I powinien zakończyć się na studni D34, w związku z powyższym prosimy nie brać do wyceny w/w studni D35.

**Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.**

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA  
/-/ Paweł Makuch