

Miechów, dnia 17 października 2024 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Miechowie oraz Pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w Szpitalu św. Anny w Miechowie.**
Nr sprawy: 10/TP/2024.

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

1.

Zamawiającego, obecne nadszybia wynoszą 3200mm. Dla urządzenia o udźwigu 1600kg potrzebujemy min. 3600mm. Czy Zamawiający wyraża zgodne o podniesienie nadszybia do minimalnej wysokości?
W sytuacji gdy Zamawiający nie wyrazi zgody, proszę o zaproponowanie swojego rozwiązania.

Ad.1 Pozostaje jak w SWZ.

2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 4 dni. Temat jest obszerny oraz w formule zaprojektuj i wybuduj dzięki temu nie ma jasnych informacji na temat wykonania zadania. Trzeba samemu założyć rozwiązania technologiczne czy materiałowe jak i również wyliczyć przedmiar robót żeby przygotować rzetelną i kompletną ofertę a na to potrzeba dodatkowego czasu. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert.

Ad.2 Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 25 października 2024 r.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

podpis elektroniczny