

TI/226/058/2019

Rzeszów, dnia 20.05.2019 r.

### Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania sektorowego, powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp., o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/S-PN-18/2019 w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o.”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśnia co następuje:

#### Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza panel fotowoltaiczny o wymiarach 992 x 1650 z zachowaniem pozostałych parametrów oraz punktu IV.7. SIWZ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapisy punktu IV.7. SIWZ dopuszczają zastosowania paneli fotowoltaicznych o innych wymiarach (w tym o wymiarach 992 x 1650) z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych dla paneli oraz wymagań punktu IV.7. SIWZ

#### Pytanie 2:

Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert o 2 tygodnie robocze tj. do 13-06-2019 r.?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU

*inż. Robert Nęcza*

-----  
Podpis Osoby Upoważnionej

  
KIEROWNIK  
Działu Inwestycji, Remontów  
i Zaopatrzenia

*mgr inż. Ryszard Kompa*