i s t n i e j ą c a h a l a

Ś W I E T L I K K A L E N I C O W Y

LEGENDA:
U umywalka
Mu miska ustepowa
Pis pisuar
Wp wpust podłogowy
Instalacja wody zimnej
Instalacja wody ciepłej
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej - podposadzkowa
Instalacja przeciwpożarowa - rury stalowe ocynkowane
Hydrant wewnętrzny HP52 z wężem płaskoskładanym
Pion kanalizacji sanitarnej
Kabel grzejny o mocy 16W/mb
- kratka przepływowa w drzwiach o pow. min. 220cm2
Wentylator łazienkowy uruchamiany włącznikiem światła

SCHEMAT MONTAŻU WENTYLACJI
SKALA 1:100



PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ WENTYLACJI DLA POM. SANITARNYCH
Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OPADAMI DESZCZU
W PRZYPADKU WYKONANIA KOMINA Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Lokalizacja wylotów kominów: Wyloty kominów powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość:
a) przy dachach płaskich niezależnie od konstrukcji, dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12°, dach o kącie nachylenia połaci większym niż 12 ° o pokryciu łatwo zapalnym - co najmniej 0,50 m wyżej od poziomu kalenicy,
b) przy dachach stromych o kącie pochylenia połaci większym niż 12 ° pokryciu niepalnym wyloty kominów powinny być usytuowane nie niżej niż 0,5 m poniżej kalenicy, przy czym odległość poziomej krawędzi wylotu kominowego mierzona do najbliższej krawędzi kalenicy powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m i nie więcej niż 3 m (w przybliżeniu),
c) przy dachach płaskich, przy dachach wielkopowierzchniowych, dla przewodowego działania ich wyloty powinny być zlokalizowane:
a) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przekroju dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż 1,5 m od tej krawędzi,
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przekroju dla kominów usytuowanych w odległości większej niż 1,5 m od tej krawędzi,
c) przy dachach płaskich wielkopowierzchniowych wyloty kominów powinny być usytuowane:
a) na poziomie płaszczyzny wyprowadzenia ponad kalenic (2 * w dół od poziomu przekroju) dla kominów usytuowanych w odległości od 3,0 do 10,0 m od tej krawędzi,
b) na poziomie płaszczyzny wyprowadzenia ponad kalenic (1 * w dół od poziomu przekroju) dla kominów usytuowanych w odległości powyżej 10,0 m od tej krawędzi.
Wyloty kominów powinny być zabezpieczone przed wpadaniem ptaków i zwierząt. Wyloty kominów powinny znajdować się powyżej najbliższych przy zachowaniu warunków a) lub b).



RZUT POMIESZCZENIA STEROWNI

LPGK

Projekt Wykonawczy

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!

UWAGA:
Podczas wykonywania elementów, wszelkie uwagi i wytyczne nie ujęte w niniejszym opracowaniu a ujęte w Projekcie Budowlanym, należy zastosować w Projekcie Wykonawczym.
Projekt Budowlany stanowi integralną cześć niniejszego projektu.

S-12

NR	DATA	NAZWISKO	OPIS ZMIANY

EcoPro
Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne
Eco Pro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż. Piotr Furtak
ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail:biuro@ecopro.pl

PROJEKT: Budowa sortowni odpadów komunalnych zmieszanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy RIPOK Legnica.
ADRES: dz. nr 9,10,11/3, obr. 0034 Pawice, jedn. ewid. 026201_1 Legnica ul. Rzeszotarska, 59-220 Legnica
OBIEKT: Hala sortowni odpadów (ob. nr 1)

STADIUM: Projekt Wykonawczy
BIURO BRANŻOWE: EcoPro
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Furtak
SPECJALNOŚĆ: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
UPR. NR: 331/DOŚ/12

NAZWA RYSUNKU:
RZUT INSTALACJI WOD.-KAN. I GRZEWCZEJ

DATA: 07.05.2018 | ZMIANA: - | NR RYS.: S-12 | SKALA: 1:100

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO