

Kończkowo, dn. 27.02.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kończowie

– nr ref. FEZP.271.3.2023

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1.

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego, poniżej przedstawiamy nasze zapytania do SWZ, prosząc o udzielenie odpowiedzi i ewentualne dokonanie zmian w SWZ. Pytanie 1. Zapisy z OPZ str. 17: „Dobór i rozmieszczenie opraw oświetlenia podstawowego opracowano zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oświetleniowego tj. Elprotech Lighting Bydgoszcz.”

Czy Zamawiający posiada system oświetleniowy, czy system oświetleniowy jest przedmiotem zamówienia? Jeśli niniejsze postępowanie dotyczy systemu oświetleniowego wnosimy o sformułowanie jego opisu zgodnie z PZP, ponieważ obecny zapis narusza zasady uczciwej konkurencji w sposób bezpośredni. Zamawiający nie może wskazywać na rozwiązanie konkretnego dostawcy/producenta bez zachowania dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Na rynku dostępnych jest wiele systemów oświetleniowych sterowanych protokołem DALI, z takimi systemami współpracują wszystkie oprawy z zasilaczem DALI. Zatem tym bardziej niezrozumiałe jest wymaganie przez Zamawiającego dostarczenia konkretnego rozwiązania, które eliminuje możliwość zaoferowania jakiegokolwiek innej oferty. Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 16 ustawy Pzp). Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Ponadto Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem OPZ „Ze względu na charakter projektu (projekt wykonawczy bazujący na konkretnych typach i rozwiązaniach) oraz gwarancji jednostki projektującej na układ sterowania systemem oświetleniowym nie dopuszcza się zamiany typów i producentów czujników, sensorów, sterowników, rozdzielaczy a także opraw oświetleniowych.” Wnosimy o przedstawienie projektu wykonawczego jako załącznika do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza system równoważny do systemu Elprotech Lighting Bydgoszcz. Zmiany wymagają opracowania nowego projektu technicznego za który ponosi odpowiedzialność projektant z ramienia wykonawcy inwestycji.