

ANALIZA STOPNIA WYKORZYSTANIA RESURSU:

Typ urządzenia:	Dźwig osobowy - elektryczny
Nr fabryczny:	E99-261
Nr ewidencyjny UDT:	N3119001520
Udźwig:	1200 kg
Liczba przystanków:	5
Wytwórca:	LIFT SERVICE
Rok budowy:	1999
Nazwa użytkownika:	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznań
Miejsce zainstalowania:	Plac Kolegiacki 12a, Poznań

ORZECZENIE:

Uwzględniając ilość jazd, cykli pracy RESURS nie został osiągnięty i dźwig nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Przewidywany RESURS urządzenia:	25 lat
Do osiągnięcia RESURS-u pozostało:	1 ROK
RESURS wykorzystany w (%):	65%

OCENIANY KOMPONENT	ROK ZAINSTALOWANIA	ROK OSIĄGNIĘCIA RESURSU	% WYKORZYSTANIA
TABLICA STEROWA	2013	2038	40%
PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI	2013	2028	67%
STEROWNIKI	2013	2028	67%
ZESPÓŁ NAPĘDOWY	2010	2030	65%
ZESPÓŁ HAMULCA	2010	2025	87%
KOŁO CIERNE	2010	2025	87%
RAMA NOŚNA ZESP. NAPĘDOWEGO	1999	2024	96%
KOŁO POŚREDNIE	1999	2024	96%
KABINA	1999	2024	96%
RAMA KABINOWA	1999	2024	96%
PROWADNICE KABINY	1999	2029	80%
ZDERZAKI KABINY	2022	2027	20%
CHWYTACZE KABINY	1999	2024	96%
OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI KABINY	2019	2034	27%
LINA OGRANICZNIKA PRĘDKOŚCI KABINY	2019	2034	27%
PRZECIWWAGA	1999	2024	96%
PROWADNICE PRZECIWWAGI	1999	2029	80%
ZDERZAKI PRZECIWWAGI	2022	2027	20%
CIĘGNA NOŚNE	2010	2025	87%
DRZWI PRZYSTANKOWE	2013	2038	40%
ZAMKI RYGLOWE DRZWI PRZYSTANKOWYCH	2013	2033	50%
DRZWI KABINOWE	2013	2038	40%
NAPĘD DRZWI KABINOWYCH	2013	2033	50%
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	2013	2028	67%
PRZEWODY ZWISOWE	2013	2028	67%
KASETY WEZWAŃ	2013	2033	50%
PANELE DYSPOZYCJI	2013	2033	50%

Data wykonania: 24.02.2023 r.

Eksploatujący otrzymał kopię dokumentu, a stan urządzenia jest mu znany.

EKSPLOATUJĄCY:

(podpis, pieczęć)