

GMINA CHMIELNO
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

Chmielno, dnia 23.02.2023 r.

RZP-II.271.5.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kożyczkovo”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy:

Pismo z dnia 21.02.2023 r.

Pytanie 1: Czy jest możliwość wykonania całej sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego ?

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że jest możliwość wykonania całej sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego.

Wójt Gminy

Michał Melibruda