

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Domów Ludowych w gminie Miejsce Piastowe oraz wymiana dachów na budynkach: SP w Targowiskach, DL w Łężanach, DL w Zalesiu”.**

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, przekazuje treść zapytań dotyczących SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 1. Ze względu na trudności w spełnieniu wszystkich wymagań jednocześnie dla magazynów energii, czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu temperatury roboczej z -10 st. C - 55 st. C na -10 st. C - 50 st. C ?**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie różnych producentów falowników i różnych producentów magazynów energii?**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch falowników zamiast jednego np 2x10 kW zamiast 20?**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- B.** Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  
**C.** Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**Wiktor Skwara**  
**Wójt Gminy Miejsce Piastowe**