

znak sprawy ORG.271.13.2022 Z-13/22

Babiak, dn.12.12.2022 r.

Gmina Babiak
Plac Wolności 5
62-620 Babiak

Do wszystkich zainteresowanych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIENÍ TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak etap VII i VIII”

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie budowy zbiornika ścieków retencyjno-przelewowego przelewowego o objętości 220 m³ wykonanego jako zbiornik jednokomorowy wyposażony w pompy zatapialne oraz mieszadła. Zmianę, ze zbiornika trzykomorowego na zbiornik jednokomorowy podyktowane jest właściwościami ścieków surowych. Ścieki te posiadają zanieczyszczenia w postaci piasku. Zastosowanie zbiornika jednokomorowego z mieszadłami pozwala na wyeliminowanie złogów piasków powstających w trakcie eksploatacji zbiornika retencyjno-przelewowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zbiornika jednokomorowego.

Pytanie 2

Zamawiający oczekuje od wykonawcy dostawy trzech dmuchaw napowietrzających. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie większej ilości dmuchaw o sumarycznej wydajności zgodnej z PFU. Rozwiązanie to jest korzystniejsze ze względów eksploatacyjnoremontowych jak i technologicznych (awaria jednej dmuchawy nie powoduje znacznego ubytku w produkcji sprężonego powietrza; przy nierównomiernych przepływach maksymalnych i minimalnych może pracować różna liczba dmuchaw).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę większej ilości dmuchaw o sumarycznej wydajności zgodnej z PFU.

Pytanie 3

Zamawiający określa szczegółowo ilości i rodzaj dyfuzorów napowietrzających. Prosimy o wyrażenie zgody, na dokonanie obliczeń projektowych dotyczących systemu napowietrzania i zaprojektowanie układu napowietrzania zgodnie z potrzebami wynikającymi z wykonanych obliczeń. Prośba ta związana jest z brakiem obliczeń zawartych w PFU.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie układu napowietrzania zgodnej z potrzebami wynikającymi ze szczegółowych obliczeń.



**POLSKI
ŁAD**



Pytanie 4

Zamawiający w PFU określa szczegółowo sondy pomiarowe w reaktorach biologicznych. Prosimy o wyrażenie zgody żeby dobór sond przeprowadzić na etapie wykonania koncepcji projektowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb nowego procesu technologicznego (wiąże się to z ekonomią eksploatacji systemu pomiarowych i poprawności działania oczyszczalni ścieków, które należeć będzie kosztowo i fizycznie po stronie zamawiającego).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dobór sond na etapie wykonania koncepcji projektu.

Pytanie 5

Zgodnie z PFU zamawiający przewiduje pozostawienie istniejącego sitopiaskownika i montaż nowego sitopiaskownika o wydajności 10 l/s. Obydwa urządzenia mają pracować równolegle. Naszym zdaniem istniejący sitopiaskownik jest urządzeniem zużyтым i nie gwarantuje poprawnego oczyszczania ścieku surowego. Wnioskujemy, aby zlikwidować istniejący sitopiaskownik i dostarczyć nowy sitopiaskownik o wydajności 20 l/s tzn. 72 m³ /h, co w pełni zaspokoi potrzeby maksymalnych przepływów godzinowych określonych w PFU na poziomie 60 m³/h tj. 16,7 l/s, co jest zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym posiadanym przez zamawiającego dla Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Polonisz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza montaż nowego sitopiaskownika o wydajności zgodnej z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.