



LEGENDA-KLIMATYZACJA:

- projektowana instalacja chłodnicza układu VRV
- projektowana instalacja odprowadzania skroplin z klejonego grubościennego PVC
 - parter, I, II piętro, piwnica -
- istniejąca kanalizacja sanitarna
- (SXX) projektowany pion instalacji odprowadzania skroplin

✓ PION INST. XX projektowany pion instalacji chłodniczej

SYFON syfon z suchym mechanicznym zamknięciem przeciwwzapachowym i czyszczakiem, z zasyfonowaniem wodnym min. 10 cm, w przypadku zabudowy z dostępem przez drzwi rewizyjne

— jednostka wewnętrzna naścienna

— jednostka wewnętrzna - kanałowa

— trójnik instalacji chłodniczej

— punkty stałe mocowania instalacji chłodniczej

UWAGA:

- Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę techniczną (inst. elektryczne, teletechnikę, inst. wod-kan i C.O.). zabudowaną w bruzdach ściennych, zabudowach G-K oraz prowadzoną w korytach PVC inst. sieciową systemu informatycznego.
- Na etapie robót budowlanych należy przewidzieć możliwość zmiany trasy instalacji chłodniczej, elektrycznej,automatyki oraz inst. odprowadzania skroplin w przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami jak w punkcie nr 1.
- Odprowadzenie skroplin należy wykonać do istniejącej kanalizacji sanitarnej z wpięciem poprzez zasyfonowanie syfonem suchym wyposażonym w zabezpieczenie przeciwwzapachowe, wyposażony w rewizję. W przypadku stwierdzenia niedrożności istniejącej kanalizacji sanitarnej należy wykonać jej czyszczenie lub wykonać pion instalacji do odprowadzania skroplin i sprowadzenie go do piwnicy z wpięciem do istniejących leżaków kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem j/w.
- Dopuszcza się zmianę lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach, po uzgodnieniu ich lokalizacji z użytkownikiem.

LEGENDA-WENT. MECH.:

- INST. WENT. NAWIEWNEJ
- INST. WENT. WYWIEWNEJ

- Miejsca przejść kanałów przez strop należy uszczelnić pozostawiając szczelinę dylatacyjną.
- Przed zamówieniem kształtek i kanałów wymiary sprawdzić na budowie.
- Kanały i kształtki łączące urządzenia z instalacją zamawiać po sprawdzeniu wymiarów na budowie.
- Kanały wentylacyjne podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi.
- Należy zapewnić odpowiednie otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych, mechanizmów (siłowników) oraz wentylatorów umieszczonych w zabudowie stałej i w stropie podwieszanym.
- W miejscach uzasadnionych technicznie na kanałach należy wykonać otwory rewizyjne. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH ELEMENTÓW.

LEGENDA-WOD-KAN.:

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji deszczowej

PRZYBORY SANIT./URZĄDZENIA:

- zzw Zawór zimna woda
- PI Płuczka toaletowa
- W Wylewka natryskowa/wannowa
- Um Wylewka umywalkowa
- syfon Syfon z zabezp. wodnym min 15 cm
- R Rewizja
- (Ppx) Pion inst. p. pożarowej
- (Wx) Pion inst. wodnej

INVENT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inż. Jacek Krawczyński
ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
obekt:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

adres inwestycji:
ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obręb ewid. Krzyżowa
Góra nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-miasto

inwestor:
Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:
PROJEKT BUDOWLANY

branża:
INSTALACJE SANITARNE

projektant/pr. uprawnień IS:
mgr inż. Jacek Krawczyński
DOS/0419/PWBS/17

projektant/pr. uprawnień IS:
inż. Maria Kołodziej-Gancarska
136/DOS/07

rysownik:
RZUT PIĘTRA/PODDASZA - INST. WENT. MECH.,
KLIMATYZACJI, WOD-KAN-P. POŻ.

data:
02.05.2019

skala:
1 : 100

nr rysunku:
IS-02