

Nr obwodu	P2	P1	PP	PS	PR
Nazwa	centrala oddymiania	zestaw hydroforowy	przycisk pożarowy	sygnalizacja napięcia	rozłącznik sekcji pożarowej
Moc [kW]	0,2	4,0		--	
Typ przewodu	NHXH E90	NHXH E90	NHXH E90	4xLgY	3xLgY
Przekrój [mm^2]	3x2,5	3x2,5	3x1,5	1,5	16

Sekcja pożarowa

Z1	Z2	Z3	Z4
zasilanie	zabezpieczenie przepięciowe	sygnalizacja napięcia	gniazdo serwisowe
184	--	--	--
wg. PW	4xLgY/LgY2o	LgY	LgY
	25/16	4x1,5	3x2,5

RT	RK	RT	RT	RT
rozdzielnica kuchni RK	rozdzielnica parteru R0	rozdzielnica piętra R11	rozdzielnica piętra R12	rozdzielnica poz. techniczny RT
wg. PW	wg. PW	wg. PW	wg. PW	wg. PW

wlz

INWESTOR	INST. ELEKTRYCZNE	IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS
Miasto i Gmina Bierutów ul. Moniuszki 12 56-420 Bierutów	projektant	inż. KRZYSZTOF JASIŃSKI	150/DOŚ/13	
	sprawdzający	mgr inż. PIOTR BARCEWICZ	296/DOŚ/08	

NAZWA I ADRES OBIEKTU	JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projekt budowy przedszkola w Bierutowie dz. nr 74 AM 22, obręb 0001 Bierutów, ul. Słowackiego, 56-420 Bierutów	SIERGIEJ studio architektury tel/fax +48.71.332.62.30 mobile +48. 604.539.771 email studio@slergiejstudio.pl biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

NR RYSUNKU	WERSJA	STADIUM	DATA	ARKUSZ
1901-PB-IE-S01	A	PB	2019-12	1 / 1

TYTUŁ RYSUNKU/

SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ - RG