

Paweł Krzemiński
Dyplomowany Mistrz Kominarski
Zrzeszony w Korporacji Kominarzy Polskich
Biegły sądowy z zakresu kominiarstwa, zagrożeń pożarowych od urządzeń
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrucia tlenkiem węgla
przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdrój ul. Południowa 3/3 tel. kom. 606-892-661



Zakład Usług Kominarskich
Grażyna Krzemińska
58-330 Jedlina- Zdrój, ul. Południowa 3/3
NIP 8851316983 Regon 022319612
tel. 883 428 427, 606 892 661

Jedlina- Zdrój 01.09.2021r

OPINIA NR. 126/09/2021

W budynku przy ul. Krakowska Nr. 14 w Boguszowie Górcach

Dotycząca urządzeń grzewczo- kominowych używanych przez : Gmina Boguszków Gorce - adaptacja pomieszczeń na parterze (po byłym sklepie)

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pawła Krzemińskiego w celu :

1. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podłączenie
2. ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych
4. ustalenia stanu technicznego kominów
5. ustalenia stanu technicznego pieca

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

Przewody kominowe nr 1,2,3,4 są wolne od podłączeń , odpowiadają niżej wymienionym przepisom i mogą być przeznaczone dla podłączenia kotła C.O-GAZ typ "C" oraz 3 wentylacji.
Przewody kominowe nr 5,6,7,8 są zajęte przez lokale mieszkalne na I i II.p.
Przewody kominowe nr 9 i 10 schodzą tylko do I.p.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami ,
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.)
z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela (inwestora) i opiniodawcy .

UWAGA :

po wykonaniu w/w zaleceń należy zgłosić
do Z-du kominarskiego celem sprawdzenia
prawidłowości wykonania oraz
wydania protokołu powykonawczego .


pieczęć i podpis
uprawnionego Mistrza Kominarskiego

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
Członek KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH
Wpisany do Rejestru pod nr 44

Paweł Krzemiński

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Anna Rahimiak
członek Zarządu do p.o. wiceprzewodniczącej
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 771905-10
12.09.2021r.



ul. Krakowska

Za zgodność
z projektem
mgr inż. Anna Kobińska
Czynności budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w wysokości
kwalifikacyjno-budowlanej
nr ewid. 7742/8-10
p. 06.00.03.010

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Paweł Krzeniński
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Półdniowa 3/3
NIP 885-115-36-47, REGON 890644981
Tel 605 692 661