



MPEC
WŁOCŁAWEK

MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI
CIEPLNEJ Spółka z o.o.



Włocławek, dnia 19 maja 2023 r

NE 38.18.2023

Wszyscy Wykonawcy

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa i przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od Ciepłowni MPEC do ul. Zielnej (od komory W-0 do W-1a)**”, wpłynęły pytania od Wykonawców.

Zamawiający działając zgodnie z par. 27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku - poniżej publikuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

„Czy dopuszczalne są rury ochronne z odzysku?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie rur ochronnych z odzysku.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o uzupełnienie załączników dot. opracowania pod nazwą: „**BUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ Z PRZYŁĄCZAMI NA ODCINKU OD CIEPŁOWNI MPEC DO ULICY ZIELNEJ (OD KOMORY W-0 DO KOMORY W-1A) ZADANIE 1**”:

–Uzgodnień nr 3,4,5,6,7,8, które wymienione są w spisie treści opisu technicznego – Rysunków nr 8, 12 oraz 16”

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia wykaz załączników dot. opracowania pod nazwą: „**BUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ Z PRZYŁĄCZAMI NA ODCINKU OD CIEPŁOWNI MPEC DO ULICY ZIELNEJ (OD KOMORY W-0 DO KOMORY W-1A) ZADANIE 1**”, stanowiącego Załącznik nr 1 do SOPZ, w ten sposób, że w wykazie załączników do SOPZ po Załączniku nr 1 zamieszcza Załączniki nr 1.1. – 1.8, mianowicie:

- Załącznik nr 1.1. - uzgodnienie nr 3
- Załącznik nr 1.2. – uzgodnienie nr 4,
- Załącznik nr 1.3. – uzgodnienie nr 5,
- Załącznik nr 1.4 – uzgodnienie nr 6,
- Załącznik nr 1.5 – uzgodnienie nr 7
- Załącznik nr 1.6 – uzgodnienie nr 8
- Załącznik nr 1.7 - rysunek nr 16

Link dostępu do załączników do SOPZ, mianowicie: <http://77.91.62.65:8180/share.cgi?ssid=OPZGMdg>, wskazany w końcowej części SOPZ, nie ulega zmianie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż rysunki nr 8 i 12 nie są tematem tego postępowania – zakres robót który one przedstawiają został zrealizowany w latach poprzednich

Pytanie nr 3:

„Demontaż estakady ma odbywać się w przerwach w dostawach miału węglowego do przedsiębiorstwa. Jak wygląda harmonogram przerw?”

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, iż demontaż estakady odbędzie się w miesiącach wrzesień/październik br. W każdym z w/w miesięcy planowane jest po 5 dostaw miału węglowego, co zajmie ok. 10 dni w miesiącu. Na obecnym etapie brak jest możliwości określenia szczegółowego harmonogramu przerw – Wykonawca zobligowany będzie dostosować się do stanu faktycznego w odpowiednim czasie. Ponadto przytoczony przez Wykonawcę zapis z projektu rozbiórki dotyczy tylko estakady zlokalizowanej w **bezpośrednim** sąsiedztwie bocznic kolejowej.

Pytanie nr 4:

CENTRALA: 54 231 74 00
tel./fax: 54 231 74 01

e-mail: mpec@mpec.com.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek,
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000048441 NIP: 888-020-54-53, Kapitał zakładowy 31 197 743,95 zł

www.mpec.com.pl

„Prosimy Zamawiającego o wskazanie, które działki (miejskie, prywatne itp.) odcinki sieci będą podlegać opłatom za zajęcie terenu na czas prowadzonych robót, z tytułu zawartych umów i uzgodnień? Kto ponosi opłaty z tytułu zajęć? Jaka jest wysokość tych opłat?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż żadne działki nie będą podlegać opłatom za zajęcie terenu na czas prowadzonych robót.

Pytanie nr 5:

„Czy należy przewidzieć występowanie i utylizację azbestu w demontowanych elementach ?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zna składu chemicznego izolacji termicznej rurociągów napowietrznych – w związku z powyższym należy przyjąć, iż może ona zawierać azbest.

Pytanie nr 6:

„Czy wycinka i nasadzenia roślinności jest w zakresie Wykonawcy? Jeśli tak to po czyjej stronie będą potencjalne dodatkowe prace wynikające z nieinwentaryzowanych roślin (załączona inwentaryzacja została wykonana w 2016 r.)?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wycinka i nasadzenia roślinności oraz rekultywacja terenów zielonych leżą po stronie Wykonawcy – w tym ewentualne wynikiłe prace dodatkowe z tym związane, w związku z upływem czasu od opracowania projektu zieleni do dnia dzisiejszego.

Pytanie nr 7:

„Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 8 do SOPZ, na który powołują się Państwo w odpowiedziach umieszczonych 11.05.2023 r”.

Odpowiedź:

Zamawiający w piśmie nr NE.38.18.2023 z dnia 11.05.2023 r poinformował, iż wykaz załączników do SOPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, został uzupełniony o Załącznik nr 8 do SOPZ.

Link dostępu do załączników do SOPZ, mianowicie: <http://77.91.62.65:8180/share.cgi?ssid=OPZGMdg>, wskazany w końcowej części SOPZ, nie uległ zmianie.

Pytanie nr 8:

„Czy dysponują Państwo przedmiarem? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje przedmiarem. Zgodnie z par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przedmiar robót przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie jest wymagany.

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarządu