

LEGENDA:

	Terminal pacjenta
	Gniazdo 1
	Przycisk gruszkowy
	Gniazdo 2
	Terminal komunikacyjny
	Moduł lampkowy
	Przycisk przywołania-kasujący
	Przycisk pielęgniarki
	Terminal pokojowy
	Terminal interkomowy
	Terminal oddziałowy
	Zawilec 2HVDC
	Switch systemowy

UWAGI:

1. Moduły lampkowe należy instalować w komunikacji w miejscach widocznych dla personelu.
2. Dodatkową blokadę urządzeń i elementów instalacji przyzywowej należy dostosować do ostatecznej aranżacji pomieszczeń.
3. Okablowanie należy montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu.
4. Przy elementach montowanych w przestrzeni międzysufitowej należy przewidzieć rewizje w suficie p.k.
5. Podłączenia wszystkich elementów systemu należy wykonywać zgodnie z DTR producenta.
6. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonywać z zachowaniem ich odporności ogniowej.
7. Przed zakupem okablowania należy dokonać dokładnej inwentaryzacji.
8. Stosować okablowanie zalecane przez producenta systemu.
9. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnowym zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm.
10. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie roboty należy zgodnie z technologiami producentów wszystkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
11. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
12. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
13. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów istotnych/poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie robót budowlanych, a także uniknąć kolizji z innymi przepływności/ kontynuacja z wykonawcami pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
14. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest nanieść konsultacje z Projektantem. Wszelkie najdrobniejsze rozbieżności wynikające ze sprzecznych zaleceń projektowych należy zgłosić Projektantom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warunkowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie proponowane zmiany należy uzgodnić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.
15. Brak wyszczególnienia pełegzywie elementu, który może być zawarty w projekcie warsztatowym lub jest wymagany wyższymi technologicznymi, ale ukończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z zatwierdzonym projektem. Za kwotę Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i nie zamian podstawy do roszczenia zarówno przez pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

KEY PLAN



Projektant	mgr inż. Radosław Markiewicz	upr. nr POM/0002/POOT/09	
	mgr inż. Marcin Piotrzuch	upr. nr POM/0004/POOT/09	
	z zakresu branży elektrycznej, do projektowania bez ograniczeń		
Sprawdził	mgr inż. Łukasz Kowalski		
	mgr inż. Michał Dadza		
Projektant	mgr inż. Mirosław Krentowicz		
Projektant	mgr inż. Jerzy Grzybek	upr. nr POM/0175/POOT/08	
	z zakresu branży elektrycznej, do projektowania bez ograniczeń		
Rysował	LKAS	Zatwierdził	LKAS

Zamawiający Inwestycji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji:
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

Adres obiektu budowlanego:
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 417, obręb 106106_5.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
ul. Cichowlas 8
93-236 Gdańsk

Branża:

Niskoprądowa

Tytuł rysunku:

Rzut Poziomu 1 - System przyzywowy - BUDYNEK A2

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy	1:100		07.2019

nr projektu	Autor	Dział	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja	Strona
240-IP-A2-	1	-	DR	-	N	- 65304	-	