Przykładowe rozwiązania prowadzenia przewodów w ściankach instalacyjnych



LEGENDA:

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA CYRKULACJI
- WODA DO SPŁUKIWANIA TOALET
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ OGRZEWANA KABLAMI GRZEJNYMI MOCY 18W/MB
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEWÓD GRAWITACYJNY
- ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEWÓD TŁOCZNY
- W ∅ — WODOMIERZ
- ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY
- ZAWÓR ODCINAJĄCY Z ZAWOREM SPUSTOWYM
- ZAWÓR REGULACYJNY PODPIONOWY NA CYRKULACJI
- ZAWÓR ZWROTNY
- EA — ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA
- HA — ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP HA
- BA — ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA
- 16x2,0 — ŚREDNICA PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO
- U — UMYWALKA
- N — NATRYSK
- P — PISUAR
- ZL — ZLEWOZMYWAK LUB ZLEW PORZĄDKOWY
- ZZ — ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
- M-D — MYJKA DEZYNFEKCYJNA
- WC — MISKA USTĘPOWA, W TYM DLA NIEPEŁN.
- WP — WPUST PODŁOGOWY
- R — REWIZJA KANALIZACYJNA
- WYWIEWKA KANALIZACYJNA

Uwagi

1.PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY PIONOWE I POZIOME STANOWIĄCE GRANICE WYDZIELONYCH STREF POŻAROWYCH NALEŻY WYKONAĆ W ATESTOWANYCH PRZEJŚCIACH POŻAROWYCH O ODPORNOŚCI RÓWNEJ ODPORNOŚCI PRZEGRODY
2. WYKONAWCA POWINIEN SKOORDYNOWAĆ ROBOTY MIĘDZYBRANŻOWO.
3. PUKTY STAŁE, PRZESUWNE ORAZ ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PUKTAMI MOCOWAŃ NALEŻY PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PRODUCENTA RUR.
4. REWIZJE NA PRZEWODACH KANALIZACJI SANITARNEJ UMIEŚCIĆ NA PRZEJŚCIACH PION W POZIOM.
5. W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH PRZEWIDZIANO PODEJŚCIE WODY I ODPROWADZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZMYWARKI (WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIE W ZAKRESIE UŻYTKOWNIKA ODDZIAŁU SZPITALNEGO).

PRZEWODY WODOCIĄGOWE WYKONANE BĘDĄ Z MATERIAŁÓW:
– PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE ORAZ PIONY Z RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ.
–PODEJŚCIA DO URZĄDZEŃ Z RUR POLIETYLENOWYCH PE–AL–PE
6. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z MODELEM 3D

Projektował	inż. Tomasz Sokołowski w zakresie branży instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 66/Gd/00
	mgr inż. Jacek Naumiuk w zakresie branży instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0049/PWBS/16
Opracował	mgr inż. Jakub Zalewski	
	inż. Mateusz Świerczyński	
Sprawdził	mgr inż. Iga Mrowicka w zakresie branży instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0048/PWBS/16
	mgr inż. Dariusz Drewnowski w zakresie branży instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 4354/Gd/89
Rysował	Zatwierdził	

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
SANITARNA

Tytuł rysunku
Podłączenia urządzeń sanitarnych

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy			07/2019

Nr projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240	IP	00	XX	DE	S	50126	

710 x 420