POMPOWNIA WÓD
PRZYPADKOWYCH



BUDOWA MINIPOMPOWNI 425:

1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 425 mm
2. Przykrycie zbiornika
2.1. Pokrywa PP
3. Pompa zatapialna KP
4. Wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE 80-40 mm
5. Zawór zwrotny 1 1/4"
6. Zawór odcinający 1 1/4"
7. Śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej wewnętrznej instalacji tłocznej
8. Podłączenie zewnętrznej sieci kanalizacji ciśnieniowej
8a. Uszczelka "in situ" 40/50mm
8b. Kształtka Polyrac (*)
9. Podłączenie dopływu grawitacyjnego ścieków - kształtka "in situ" (*)
10. Wyłączniki pływakowe
11. Zawieszenie pompy
12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego 50x250 mm z uszczelką "in situ" 50/60mm

(*) elementy do wyboru



do sieci
wodociągowej

Wskaźnik zagęszczenia
kruszywa fundamentu powinien
wynosić nie mniej niż 0,98.





INWESTYCJA:	**PRZEBUDOWA AUTOMATYCZNEJ POMPOWNI SIECIOWEJ WODY W TOPOLI KATOWEJ GM. ŁECZYCA**
ADRES:	**DZ. NR EW. 129/2, lld działki :100405_2.0032.129/2 woj. : łódzkie, powiat : łęczycki, jedn. ew. : 100405_2 ŁĘCZYCA, obręb : 100405_2.0032 TOPOLA KATOWA**
INWESTOR:	**GMINA ŁĘCZYCA UL.MARII KONOPNICKIEJ 14, 99-10O ŁĘCZYCA**
PROJEKTANT:	BRANŻA SANITARNA: MGR INŻ. MAREK SZULC UPR. NR LOD/1592/PWOS/11, 25/86
DATA I PODPIS:	mgr inż. Marek Szulc uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej sieci i inst. wodn.-kan., co, gaz i wentyl. Nr ew. 25/86/LOD/1592/PWOS/11 sierpień 2020
NAZWA RYSUNKU:	**ZBIORNIKI RETENCYJNE RUROCIĄGI ZASILAJĄCE**
DATA: SIERPIEŃ 2020	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
SKALA:	1:40
RYS.NR:	ASPC - 08